

Πειραιάς, 23/09/2022

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΚΑΤΡΙΩΝ (13) ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΟΙΚΙΣΚΩΝ»

Ερώτηση 1:

Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε εάν στην οροφή των οικίσκων αντί για διογκωμένη πολυστερίνη τύπου EPS 80 πάχους 50mm ή μεγαλύτερου, μπορεί να τοποθετηθεί πάνελ πολυουρεθάνης PIR 60mm με επιπλέον προσθήκη ραφτης λαμαρίνας 0,6mm.

Απάντηση 1:

Είναι αποδεκτή και αυτή η λύση.

Ερώτηση 2:

Θα θέλαμε να μας διευκρινίσετε το τρόπο που θα γίνει η είσοδος των οικίσκων εντός του κλειστού χώρου (κτίριο πενταγωνικής αποθήκης ΟΛΠ ΑΕ, πλησίον Παγόδας). Πιο συγκεκριμένα θα ήταν εκτιμητέο να μας στείλετε τις διαστάσεις των πορτών που θα γίνει η εναπόθεση των οικίσκων.

Απάντηση 2:

Η είσοδος της πενταγωνικής είναι η κάτωθι με διαστάσεις 3,90 X 5,00



ΡΑΜΠΑ ΠΡΟΣ ΕΙΣΟΔΟ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ)



ΧΩΡΟΣ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΟΙΚΙΣΚΩΝ – ΠΕΝΤΑΓΩΝΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΟΛΠ

