

Πειραιάς, 02/10/2023

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΛΩΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΟΛΠ ΑΕ , ΜΕΣΩ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΞΑΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ»

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να ανατρέχουν σε όλες τις διευκρινίσεις και τυχόν επιπρόσθετες πληροφορίες που δημοσιεύονται από την ΟΛΠ Α.Ε. σχετικά με τον παρόν διαγωνισμό. Συνεπώς, παρακαλούμε επισκεφθείτε τακτικά την ιστοσελίδα της ΟΛΠ Α.Ε. για να ενημερώνεστε για τις τελευταίες πληροφορίες σχετικά με αυτόν τον διαγωνισμό.

Η παρούσα απάντηση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της πρόσκλησης.

Ερώτηση 1:

A/A 21,22,23,24,25 μαχαιρωτές ασφάλειες: Μέγεθος ασφαλειών (μικρή – μεγάλη), AMPS πόσο ζητάτε να είναι;

Απάντηση 1:

21	KNIFE FUSE 100 A	Μικρές / Μεγάλες	15 each
22	KNIFE FUSE 150 A	Μικρές / Μεγάλες	15 each
23	KNIFE FUSE 200 A	Μικρές / Μεγάλες	30 each
24	KNIFE FUSE 250 A	Μικρές / Μεγάλες	30 each
25	KNIFE FUSE 300 A	Μικρές / Μεγάλες	15 each

Ερώτηση 2:

A/A 26 Σωλήνας: Τι διάμετρο σωλήνα θα προσφέρουμε;

Απάντηση 2:

Diameter from 4mm to 80mm

Ερώτηση 3:

A/A 43,44 ρελές μονός, ρελές τριφασικός: Παρακαλούμε δώστε μας τα AMPS και τα WATT.

Απάντηση 3:

ΡΕΛΕ ΙΣΧΥΟΣ	AF09-30-10-13	100-250V-60HZ	DC
ΡΕΛΕ ΙΣΧΥΟΣ	AF09-30-10-13		AC
ΡΕΛΕ ΙΣΧΥΟΣ	AF16-30-10-13		AC
ΡΕΛΕ ΙΣΧΥΟΣ	AF26-30-10-13		AC

Ερώτηση 4:

A/A 54 Μετασχηματιστής: Παρακαλούμε δώστε μας τα AMPS, καθώς και όποια στοιχεία ζητάτε.

Απάντηση 4:

M/X	PRI 400V AC/50- 60HZ 0,4A SEC 230 AC 0,69A
-----	--

Ερώτηση 5:

A/A 66,67 Ρυθμιστές πίεσης: Τα σπειρώματα είναι μέσα – έξω; Εσωτερικά; Εξωτερικά;
Επίσης δώστε μας τα ρεύματα.

Απάντηση 5:

Εσωτερικό σπείρωμα ½ ”

ΠΡΕΣΟΣΤΑΤΕΣ	RANGE 2-14	DIFF 0.7-4
ΠΡΕΣΟΣΤΑΤΕΣ	RANGE 1-7	DIFF 0.7-4

Ερώτηση 6:

“....Επίσης για την καλύτερη προετοιμασία και κατάθεση σοβαρής και ολοκληρωμένης προσφοράς θα παρακαλούσαμε για μια παράταση 15 ημερολογιακών ημέρων...”

Απάντηση 6:

Σας ενημερώνουμε ότι χορηγείται παράταση της προθεσμίας υποβολής των προσφορών μέχρι την 16/10/2023 στις 14:00 (ώρα Ελλάδος).