

Πειραιάς, 23/10/2023

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ

για το διαγωνισμό «Παροχή υπηρεσιών τριετούς συντήρησης των υφιστάμενων κλειστών κυκλωμάτων CCTV συστήματος ασφαλείας και μηχανισμών ελέγχων πρόσβασης και πυρασφάλειας σε διάφορους χώρους στον ΟΛΠ ΑΕ».

ΕΡΩΤΗΣΗ 1 :

Η μηνιαία προληπτική συντήρηση αφορά το σύνολο του αναφερόμενου εξοπλισμού ή επιμέρους σύνολα; Αν αφορά υποσύνολα ανά μήνα παρακαλώ διευκρινίστε.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1:

Διευκρινίζεται ότι αφορά στο σύνολο του αναφερόμενου εξοπλισμού.

ΕΡΩΤΗΣΗ 2 :

Σε περίπτωση που οι αναλογικές κάμερες δεν επισκευάζονται επιθυμείτε αντικατάσταση με ίδιου τύπου;

- a. Αν όχι θα χρειαστεί να γίνει νέα καλωδίωση UTP ;
- b. Θα είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί μετατροπέας σήματος IP μέσω ομοαξονικού καλωδίου;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 2 :

Διευκρινίζεται ότι ήδη χρησιμοποιείται μετατροπέας για κάθε μια εξ αυτών. Σε κάθε περίπτωση το (b) είναι εφαρμόσιμο

ΕΡΩΤΗΣΗ 3 :

Οι ώρες συντήρησης που αναφέρονται στον διαγωνισμό είναι ενδεικτικές ή δεσμευτικές ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 3 :

Διευκρινίζεται ότι είναι ενδεικτικές.

ΕΡΩΤΗΣΗ 4 :

Οι ώρες συντήρησης είναι ανά έτος ή αφορούν μεγαλύτερο διάστημα;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 4 :

Διευκρινίζεται ότι είναι για τρία (3) έτη.

ΕΡΩΤΗΣΗ 5 :

Θα παραδοθεί στον ανάδοχο χαρτογράφηση των σημείων εγκατάστασης των καμερών;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 5 :

Όχι

ΕΡΩΤΗΣΗ 6 :

Αναφέρεται ότι «ΟΛΠ θα διαθέτει χωρίς χρέωση αυτοκινούμενο ανυψωτικό μηχάνημα για όλες τις εγκαταστάσεις του», υπάρχουν σημεία που είναι εκτός του πεδίου δράσης του και θα χρειαστεί να προσφερθεί άλλο μέσο από την πλευρά του ανάδοχου;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 6 :

Διευκρινίζεται ότι στην παρούσα κατάσταση όχι.

ΕΡΩΤΗΣΗ 7 :

Ο ανάδοχος έχει ευθύνη και για τα μέσα στήριξης των καμερών (π.χ. ελαττωματικοί ιστοί στήριξης);

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 7:

Διευκρινίζεται ότι οι ιστοί έχουν τοποθετηθεί από τον ΟΛΠ. Είναι ευθύνη της ΟΛΠ. Τα μέσα στήριξης των καμερών στον ιστό είναι ευθύνη του αναδόχου .

ΕΡΩΤΗΣΗ 8 :

Υπάρχουν κωδικοί διαχειριστή/εγκαταστάτη για το σύστημα συναγερμού και ελέγχου πρόσβασης;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 8:

Ναι

ΕΡΩΤΗΣΗ 9 :

Αυτή την στιγμή 3 τεχνικοί τελειώνουν την εκπαίδευση (καθώς άλλαξε πρόσφατα η νομοθεσία και δεν αναγνωρίζει τα πτυχία ηλεκτρολόγων) και αναμένουν την προκήρυξη εξετάσεων από το υπουργείο ώστε να ανανεώσουν τις άδειες τους και 2 που αναμένουν από την αστυνομία την έκδοση της άδειας ΙΕΠΥΑ τον επόμενο μήνα, μπορούμε να έχουμε μία μικρή παράταση στην προσκόμιση της 3ης άδειας;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 9:

Διευκρινίζεται ότι τεχνικά και χρονικά δεν είναι αποδεκτό το αίτημα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 10 :

Παρακαλώ όπως επιβεβαιώσετε ότι όλα τα απαιτούμενα εκ της Πρόσκλησης έγγραφα και δικαιολογητικά καθώς και η Τεχνική και Οικονομική προσφορά θα κατατεθούν στην ελληνική γλώσσα.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 10:

Επιβεβαιώνεται.

ΕΡΩΤΗΣΗ 11 :

Παρακαλώ όπως επιβεβαιώσετε ότι για την απόδειξη της εμπειρίας του υποψηφίου σύμφωνα με τον όρο 6.4 της πρόσκλησης αρκεί είτε η προσκόμιση συμβάσεως, είτε βεβαιώσεων είτε τιμολογίων.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 11:

Τιμολόγια και μόνο.

ΕΡΩΤΗΣΗ 12 :

Παρακαλώ όπως επιβεβαιώσετε επί του ιδίου όρου 6.4 της πρόσκλησης ότι δύναται ο υποψήφιος να δηλώσει και έργα τα οποία δεν έχουν ολοκληρωθεί αλλά εξακολουθούν να εκτελούνται έως σήμερα.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 12:

Δεν είναι αποδεκτό το αίτημα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 13 :

Παρακαλούμε για συμβατικό περιορισμό της απεριόριστης ευθύνης του Αναδόχου σε σχέση μόνο με την υπαίτια πλημμελή εκτέλεση των δημοπρατούμενων υπηρεσιών (όχι βεβαίως των περιπτώσεων δόλου) συνθήκη που επιτρέπει στον Ανάδοχο την ασφαλιστική κάλυψη κάθε προκληθείσας ζημίας και την απρόσκοπτη είσπραξη της αποζημιώσεως, γεγονός που αποτελεί και κυρίαρχη πολιτική του ομίλου αλλά και απόδειξη συνέπειας και φερεγγυότητας.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 13:

Δεν είναι αποδεκτό το αίτημα.

Παρακαλούμε όπως επισκεπτεσθε συχνά την ιστοσελίδα του ΟΛΠ, για να λάβετε γνώση και τυχόν άλλων διευκρινίσεων που έχουν εκδοθεί για άλλα ζητήματα του διαγωνισμού.