

Πειραιάς, 28/11/2024

PROVISION OF TENDER CLARIFICATIONS

Subject: PROCUREMENT, TRANSPORTATION, AND INSTALLATION OF PREFABRICATED UNITS AND CONSTRUCTION OF A HANGAR FOR THE CAR TERMINAL OF PPA S.A (REPETITION)

The interested parties are kindly requested to refer to all the clarifications and any additional information published by PPA S.A. regarding the present tender. Therefore, please visit PPA S.A.'s website regularly to be informed about the latest information concerning the present tender.

The present reply constitutes an integral part of the Call

Question 1:

- ✚ "..... Οι τρεις πόρτες (Door 3, 4 & 5) από τι υλικό θα γίνει η επένδυσή τους και σε ποια πλευρά του cube θα τοποθετηθούν;....."
- ✚ "..... Η μεταλλική κατασκευή του υποστέγου που είναι από γαλβανισμένο χάλυβα, χρειάζεται βαφή;....."

Answer 1:

- ✚ Οι πόρτες (Door 3, 4 & 5) θα είναι κατασκευασμένες από γαλβανισμένη λαμαρίνα, με γέμισμα με μονωτικά υλικά πυρασφαλείας. Θα τοποθετηθούν από τις δύο (2) πλευρές.
- ✚ Η μεταλλική κατασκευή του υποστέγου είναι από γαλβανισμένο χάλυβα κατάλληλης διατομής.

Question 2:

- ✚ "..... Η εξωτερική μπλε βαφή, θα είναι ακουστότητας;....."
- ✚ "..... Στην πλευρά που δεν έχει πόρτες, επενδύεται εσωτερικά με πάνελ και εξωτερικά κλειδώνεται;....."
- ✚ "..... Τα cubes χρειάζονται μεταλλική βάση, αν ναι τι ύψος;....."
- ✚ "..... Που θα γίνει η παροχή ρεύματος και σύνδεση, και αν πραγματοποιείται από τον ανάδοχο;....."
- ✚ "..... Εσωτερικά των cubes, χρειάζεται κατασκευή τουαλέτας;....."

Answer 2:

- ✚ Η εξωτερική μπλε βαφή, δεν απαιτείται να είναι ακουστότητας.
- ✚ Στην πλευρά που δεν έχει πόρτες θα είναι επενδεδυμένο με λευκό μουσαμά από PVC 610 g/m².
- ✚ Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να λάβει υπόψη την επιφάνεια έδρασης, με σκοπό να γίνουν από την πλευρά του όλες οι απαραίτητες κατασκευαστικές εργασίες που τυχόν χρειάζονται για την ορθή τοποθέτηση του συστήματος στο χώρο.
- ✚ Η σύνδεση θα πραγματοποιηθεί από τον ανάδοχο και το σημείο παροχής ρεύματος θα οριστεί κατά τη διάρκεια του έργου.
- ✚ Εσωτερικά των cubes θα γίνει κατασκευή τουαλέτας.

Question 3:

- ✚ "..... Η πολεοδομική άδεια θα είναι μικρής κλίμακας;....."
- ✚ "..... Οι μελέτες που απαιτούνται (αρχιτεκτονικές - στατικές και Η/Μ) πρέπει να κατατεθούν μαζί με την προσφορά ή όταν κηρυχθεί ανάδοχος;....."

Answer 3:

- ✚ Ο ανάδοχος θα αναλάβει εξολοκλήρου την έκδοση των Πολεοδομικών Αδειών, που τυχόν απαιτούνται.
- ✚ Οι μελέτες που απαιτούνται (αρχιτεκτονικές - στατικές και Η/Μ) θα κατατεθούν όταν κηρυχθεί ανάδοχος και υπογραφεί η σύμβαση.