

Πειραιάς, 10/12/2024

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Εργασίες Επισκευής Πυροπροστασίας Υπαίθριας Αποθήκης Αυτοκινήτων Car Terminal (Γ2)

Ερώτηση 1

Στην Τεχνική Περιγραφή του έργου : Εργασίες Επισκευής Πυροπροστασίας Υπαίθριας Αποθήκης Αυτοκινήτων Car Terminal (Γ2) Διαχείρισης της ΟΛΠ Α.Ε. στο Κερατσίνι αναγράφεται συμμόρφωση με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN54 το οποίο όμως αφορά την πυρανίχνευση.

Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε αν εκ παραδρομής έχει γραφτεί το παραπάνω πρότυπο και αντ' αυτού, το αντλητικό συγκρότημα θα πρέπει να είναι σύμφωνο με το EN12845 ή σύμφωνο μόνο κατά TOTEE;

Απάντηση 1

Εκ παραδρομής έχει γραφτεί το πρότυπο ΕΛΟΤ EN54. Το αντλητικό συγκρότημα θα πρέπει να είναι σύμφωνο κατά TOTEE.