

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Προμήθεια και εγκατάσταση 2 συστημάτων αδιάλειπτης τροφοδοσίας (UPS) 40KVA.

Ερώτηση 1

Στην γραμμή 9 του πίνακα όπου ως τεχνικά χαρακτηριστικά περιγράφονται: «Αισθητήρας παρακολούθησης θερμοκρασίας, υγρασίας και ξηρών επαφών για ενεργοποίηση συναγερμού όταν οι μετρήσεις βγαίνουν εκτός προκαθορισμένων ορίων», η απαίτηση είναι «ΟΧΙ ON-OFF, επιθυμητό κριτήριο». Παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε αν οι παραπάνω αισθητήρες είναι απαιτητοί και πρέπει να συμπεριληφθούν στο κόστος της προσφοράς μας ή είναι απλά επιθυμητοί ως δυνατότητα προαιρετικού εξοπλισμού και θα πρέπει να αναφέρουμε ξεχωριστά το κόστος. Επιπλέον, αν η λήψη των σχετικών alarm θα πρέπει οπωσδήποτε να είναι μέσω ξηρών επαφών ή θα είναι αποδεκτά και τα ίδια alarm μέσω της κάρτας SNMP.

Απάντηση 1

Το κόστος των αισθητήρων θα συμπεριληφθεί στο συνολικό κόστος της προσφοράς σας εφόσον προσφέρονται. Είναι αποδεκτή η λήψη alarm και στις δύο περιπτώσεις (είτε μέσω ξηρών επαφών, είτε μέσω της κάρτας SNMP).

Ερώτηση 2

Στην γραμμή 14 του πίνακα όπου ως τεχνικά χαρακτηριστικά περιγράφονται: «Διακύμανση Συχνότητας», η απαίτηση είναι «αποδεκτή από 35 έως 72 ή μεγαλύτερη». Δεδομένου ότι οι περισσότεροι κατασκευαστικοί Οίκοι παγκοσμίως, προσφέρουν εύρος διακύμανσης συχνότητας εισόδου 40-70Hz, κάτι τέτοιο θα είναι αποδεκτό ή θα απορριφθεί;

Απάντηση 2

Το εύρος διακύμανσης συχνότητας εισόδου 40-70Hz είναι εντός του εύρους 35-72Hz και επομένως είναι αποδεκτό.

Παρατείνεται η ημερομηνία κατάθεσης προσφορών έως τη **Παρασκευή 04 Απριλίου 2025 και ώρα 14:00**