



中远海运比雷埃夫斯港口有限公司

PIRAEUS PORT AUTHORITY S.A.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

Πειραιάς, 20/10/2025

3^{ος} ΓΥΡΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ
για το Διαγωνισμό «Επισκευή κιγκλιδωμάτων Μικρής και Μεγάλης Δεξαμενής»

Ερώτηση 1

Όπου αναφέρεται σωλήνα Φ 37 mm είναι σωλήνα Φ 34 mm, ήτοι 1”.

Απάντηση 1

SCH 40 - Φ33,4mm.

Ερώτηση 2

Όπου αναφέρεται μπάρα (άξονα Φ 40) είναι μασίφ Φ 25.

Απάντηση 2

Ισχύει.

Ερώτηση 3

Στο κεκλιμένο τμήμα που αναφέρεται “αλλαγή στην διαιρούμενη κουπαστή σε σωλήνες πχ 2520+1850) τεμ. 3, στην πραγματικότητα είναι τεμ. 6 (το κεκλιμένο κιγκλίδωμα αποτελείται από 3 ορθοστάντες (λάμα 80x10x1070) και 6 εγκάρσιες σωλήνες.

Απάντηση 3

Οι εργασίες επισκευής αφορούν στις κουπαστές και στις εγκάρσιες σωλήνες και περιγράφονται στην τεχνική έκθεση της TUV Hellas S.A.