

Πειραιάς, 27/11/2025

## ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ

### **ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΙΣΟΓΕΙΟΥ - ΚΤΗΡΙΟ ΣΕΜΠΟ.**

#### **Ερώτηση 1**

Παρακαλούμε για τη διευκρίνιση των παρακάτω :

Σχετικά με :

- το άρθρο 6 / να διευκρινισθεί η διάσταση και η απόχρωση σύμφωνα με το άρθρο τιμολογίου
- το άρθρο 9 / να διευκρινιστεί το είδος των φωτιστικών

#### **Απάντηση 1**

- ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 6:

Η διάσταση των πλακιδίων είναι 30x60cm. Αναφορικά με το χρώμα, το ESTILO MARFIL ανταποκρίνεται σε χρωματισμούς ελεφαντόδοντου. Ωστόσο, η τελική επιλογή του χρώματος εναπόκειται στην κρίση του Τμ. Έργων.

- ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 9:

Οι προδιαγραφές των φωτιστικών που περιλαμβάνονται στο έργο του θέματος, είναι οι εξής:

Χωνευτά στην ψευδοροφή σποτ φωτισμού 220V, 1XGU10 IP65 rating με κατάλληλους λαμπτήρες GU10, temperature color 4000-5000K συμπεριλαμβανομένων των απαραίτητων καλωδιώσεων εντός της ψευδοροφής σε ποσότητες κατ' αναλογία 1000 lumens ανά τετραγωνικό μέτρο, και ειδικότερα, 1600-3200 lumens ανά τετραγωνικό μέτρο για το χώρο πλησίον των νιπτήρων και των καθρεπτών κατόπιν των υποδείξεων του Τμήματος Έργων του ΟΛΠ.

Τα φωτιστικά αυτά θα είναι κατάλληλα συνδεδεμένα με αισθητήρες παρουσίας του οίκου HAGER που θα τοποθετήσει ο ανάδοχος στην ψευδοροφή σε κάθε χώρο ξεχωριστά (δηλαδή σε κάθε λουτρό, σε κάθε ντουζιέρα, αλλά και στο χώρο των νιπτήρων-είσοδος λουτρών με κατάλληλη πρόβλεψη για ύπαρξη τυχόν κρυφών σημείων κλπ). Στο άρθρο αυτό συμπεριλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες καλωδιώσεις και τα απαιτούμενα υλικά για την πλήρη λειτουργία των φωτιστικών μέσω της ενεργοποίησης τους από τους εκάστοτε αισθητήρες παρουσίας κατόπιν των σχετικών υποδείξεων του Τμήματος Έργων του ΟΛΠ.