

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

“ Προμήθεια εξαρτημάτων για καλώδια μέσης τάσης 24kV, εξαρτήματα σύνδεσης και στερέωσης για τις γερανογέφυρες και τα RMG στον Προβλήτα Ι (ΣΕΜΠΟ)”

Ερώτηση 1

Σχετικά με τον διαγωνισμό "Προμήθεια εξαρτημάτων για καλώδια μέσης τάσης 24kV, εξαρτήματα σύνδεσης και στερέωσης για τις γερανογέφυρες και τα RMG στον Προβλήτα Ι (ΣΕΜΠΟ)" και συγκεκριμένα για τα εξαρτήματα που περιγράφονται στο Παράρτημα Ι Τεχνική Προδιαγραφή ως ακολούθως:

<<

5. Μονοπολικά Ακροκιβώτια τύπου : K152SR, K151SP**a) K152SR-GA-50(K)M-11-2+11TL+MWS CW 19,7-22,5****b) K151SP-B-35(K)M-11-2+11TL-FB/FG+MWS CW 16,9-23****c) K151SP-B-25(K)M-11-2+11TL-FB/FG+MWS CW 16,9-23****Χρήση:** Τερματισμός καλωδίων σε συστήματα Cavotec/Konecranes.**Ποσότητα:** 12, 15, 15 τεμ. αντίστοιχα>>

θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν μπορείτε να αποστείλετε Τεχνικά Φυλλάδια για τα καλώδια στα οποία θα χρησιμοποιηθούν τα μονοπολικά ακροκιβώτια.

Ο συνεργάτης που θα μας προμηθεύσει τα εν λόγω υλικά ζήτησε την διευκρίνιση ώστε να μπορέσει να προσφέρει πλήρως συμβατά υλικά.

Διευκρίνιση 1

Προς διευκόλυνση των Υποψηφίων κοινοποιείται ο τύπος των καλωδίων ανά τύπο ακροκιβωτίου.

a) K152SR-GA-50(K)M-11-2+11TL+MWS CW 19,7-22,5

- M.V CABLE PRYSMIAN PROTOLON PROTOLON(SMK)-LWL (N)TSKCGEWOEU 3x25+2x25/2+1*(6LWL) 12/20KV
- M.V. CABLE REEL 20KV PRYSMIAN – PANZERFLEX ELX 3x35+2x25/2+6LWL 12/20KV, FIBEROPTICS MONOMODE 9/125
- M.V. CABLE REEL 20KV PANZERFLEX PROTOLON (SMK)-LWL (N)TSKCGEWOEU 3x25+2x25/2+1X(12E9LWL)
- M.V. CABLE REEL 20KV PANZERFLEX EL12/20KV 3x35+2x25/2+6FOX2.5/125

b) K151SP-B-35(K)M-11-2+11TL-FB/FG+MWS CW 16,9-23

- M.V. CABLE REEL 20KV PANZERFLEX EL12/20KV 3x35+2x25/2+6FOX2.5/125

c) K151SP-B-25(K)M-11-2+11TL-FB/FG+MWS CW 16,9-23

- M.V CABLE PRYSMIAN PROTOLON PROTOLON(SMK)-LWL (N)TSKCGEWOEU 3x25+2x25/2+1*(6LWL) 12/20KV
- M.V. CABLE REEL 20KV PRYSMIAN – PANZERFLEX ELX 3x35+2x25/2+6LWL 12/20KV, FIBEROPTICS MONOMODE 9/125
- M.V. CABLE REEL 20KV PANZERFLEX PROTOLON (SMK)-LWL (N)TSKCGEWOEU 3x25+2x25/2+1X(12E9LWL)