



中远海运比雷埃夫斯港口有限公司

PIRAEUS PORT AUTHORITY S.A.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

Πειραιάς, 02/06/2026

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ – Προμήθεια και Εγκατάσταση Φορητού Οικίσκου Αποδυτηρίων στο Χώρο των Συνεργείων του Τμήματος Εξοπλισμού Λιμένα στο ΣΕΜΠΟ

Ερώτηση 1

Μπορούν οι φεγγίτες στον χώρο του W/C & στο χώρο του ΝΤΟΥΖ να είναι όλοι διαστάσεων 0,50m Χ 0,50m ;

Απάντηση 1

Δέον να μην τροποποιηθούν οι φεγγίτες ιδιαιτέρως στον χώρο του ντους καθώς δεν επαρκούν οι διαστάσεις (ύψος) του οικίσκου.

Σημειώνεται ότι οποιαδήποτε τροποποίηση δεν θα επιφέρει αύξηση στο κόστος.