




Διεύθυνση Περιφέρειας Αττικής
Τομέας Χρηστών Δικτύου
Αριστείδου 5-7, 105 59, Αθήνα

Πληροφορίες:
Γ. Καρατζάς
Τ 210 3287148
F 210 3287357
g.karatzas@deddie.gr



ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Αρ./ΗΜ.:

26 Ιουλ. 2012
№ 54472

30/7/12
7

Προς:
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ 10
185 38 ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Περίληψη: Προσφορά Σύνδεσης για φωτοβολταϊκό σταθμό επί εδάφους, ισχύος 430,08 kW, στο τοιχίο του εμπορικού λιμένα Πειραιά στο Δήμο Περάματος του Ν. Αττικής. (Α.Π.: 86354265)

Σχετικά : Η Νο 588/4450/21-03-2012 αίτηση.

Σε απάντηση της σχετικής αίτησής σας, σας γνωστοποιούμε τα ακόλουθα:

1. Τα αναγκαία έργα για τη σύνδεση του ως άνω φωτοβολταϊκού σταθμού με το δίκτυο Μέσης Τάσης είναι τα εξής:
 - 1.1 Κατασκευή νέου τμήματος εναερίου δικτύου ΜΤ, μήκους 0,025 km περίπου, με αγωγούς 3x35 mm² ACSR.
 - 1.2 Εγκατάσταση μέσων ζεύξης και προστασίας.
 - 1.3 Εγκατάσταση μετρητικής διάταξης στην έξοδο του σταθμού, για τη μέτρηση της εισερχόμενης και εξερχόμενης στα δίκτυα της ΔΕΗ ενεργού και αέργου ενέργειας και ισχύος. Θα πρέπει να παρέχετε τηλεφωνική σύνδεση με δαπάνες σας για τη δυνατότητα τηλεμέτρησης.
2. Η συνολική δαπάνη για τη σύνδεση με το Δίκτυο ανέρχεται σε 21.100,00 € (είκοσι μια χιλιάδες ευρώ) πλέον τον αναλογούντα ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των γενικών δαπανών στις οποίες ελήφθη υπόψη το ποσό που ήδη έχετε καταβάλει κατά την υποβολή της σχετικής αίτησης.
3. Ο Διαχειριστής του Δικτύου διατηρεί το δικαίωμα να εγκαταστήσει στο μέλλον κέντρο τηλεέγχου και συλλογής λειτουργικών στοιχείων όλων των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας. Στην περίπτωση αυτή θα επιβαρυνθείτε με το κόστος όλων των έργων που θα απαιτηθούν για τη σύνδεση της Κεντρικής Μονάδας Ελέγχου του σταθμού σας με το αντίστοιχο σύστημα του Διαχειριστή του Δικτύου.
4. Συμπληρωματικά σας γνωστοποιούμε ότι ως προϋπόθεση για τη σύνδεση, θα πρέπει να υλοποιηθούν τα ακόλουθα:
 - 4.1 Εγκατάσταση από πλευράς σας διάταξης προστασίας, η οποία θα επενεργεί στον αυτόματο διακόπτη της διασύνδεσης (ΑΔΔ) του σταθμού και θα περιλαμβάνει:
 - Ηλεκτρονόμο ορίων τάσης
 - Ηλεκτρονόμο ορίων συχνότητας
 - Ηλεκτρονόμο ομοπολικής συνιστώσας της τάσης
 - Ηλεκτρονόμο υπερεντάσεως



Οι ρυθμίσεις των ηλεκτρονόμων αυτών θα γίνουν σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας υπηρεσίας του ΔΕΔΔΗΕ.

Το εν λόγω σύστημα προστασίας θα ασφαρίζεται από τον ΔΕΔΔΗΕ, θα πρέπει δε στην Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη (ΥΔΕ) που θα υποβληθεί να γίνεται εκτός των άλλων και ιδιαίτερη αναφορά στην καλή λειτουργία του και στις ρυθμίσεις των ηλεκτρονόμων.

- 4.2 Τοποθέτηση από πλευράς σας μέσου ορατής απόζευξης με διάταξη ασφάλισης στη θέση απομόνωσης, που θα είναι προσιτά ανά πάσα στιγμή στους αρμόδιους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ, ώστε να εξασφαλίζεται η απομόνωση του σταθμού όταν πρόκειται να εκτελεσθούν εργασίες στο δίκτυο της ΔΕΗ.
- 4.3 Σημειώνουμε ότι κατά τη διενέργεια της αυτοψίας για την ενεργοποίηση της σύνδεσης του σταθμού θα γίνουν μετρήσεις αρμονικών τάσης και έντασης και στην περίπτωση που υπάρχει απόκλιση από τα επιτρεπτά επίπεδα (πρότυπο EN 50160), θα επιβαρυνθείτε με το κόστος αγοράς και τοποθέτησης συγκεκριμένων φίλτρων αρμονικών.
5. Η παρούσα Προσφορά Σύνδεσης ισχύει για χρονικό διάστημα **έξι (6) μηνών** από σήμερα και δεν καλύπτει πιθανή μελλοντική επαύξηση της ισχύος του σταθμού.

Για την κατάρτιση και υπογραφή της Σύμβασης Σύνδεσης του σταθμού με το Δίκτυο θα πρέπει να υποβάλετε αίτηση στην υπηρεσία μας, στην οποία να αναφέρετε ότι αποδέχεστε την Προσφορά Σύνδεσης και επιθυμείτε τη σύναψη Σύμβασης Σύνδεσης, επισυνάπτοντας τα λοιπά προβλεπόμενα κατά το στάδιο αυτό έγγραφα και στοιχεία, όπως αυτά αναγράφονται στο έντυπο αίτησης.



Επί πλέον σας ενημερώνουμε ότι, ο εν λόγω φωτοβολταϊκός σταθμός σας, υπόκειται σε διαδικασία εγγυοδοσίας βάσει της Υπουργικής Απόφασης Υ.Α.Π.Ε./Φ1/οικ. 24839. (ΦΕΚ 1901Β'/03-12-2010) Ως εκ τούτου πρέπει να μας προσκομίσετε προ της υπογραφής της Σύμβασης Σύνδεσης τις εξής δυο (2) επιστολές:

α. Εγγυητική Επιστολή Τραπέζης.

β. Επιστολή κατ' αρχήν Ενδιαφέροντος Τραπέζης για τη χρηματοδότηση επένδυσης Α.Π.Ε.

Η Σύμβαση Σύνδεσης θα πρέπει να συναφθεί εντός του εξαμήνου ισχύος της Προσφοράς Σύνδεσης. Ταυτόχρονα με την υπογραφή της Σύμβασης θα πρέπει να καταβληθεί και η δαπάνη των έργων σύνδεσης.

Σε περίπτωση που το εν λόγω χρονικό διάστημα παρέλθει άπρακτο, χωρίς δηλαδή να καταβληθεί η δαπάνη των έργων σύνδεσης και να υπογραφεί η Σύμβαση Σύνδεσης, θα αρθεί η σχετική δέσμευση ισχύος και ο φάκελος της αίτησής σας θα τεθεί στο αρχείο.

6. Τέλος σας γνωστοποιούμε ότι για την ενεργοποίηση της σύνδεσης του σταθμού σας με το Δίκτυο, μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής των αναγκαίων έργων, απαραίτητες προϋποθέσεις είναι :



- Η υποβολή των λοιπών προβλεπόμενων κατά το στάδιο αυτό εγγράφων και στοιχείων, όπως αυτά αναγράφονται στο έντυπο αίτησης.
- Η σύναψη συμβολαίου κατανάλωσης ρεύματος μέσης τάσης
- Η έγγραφη δήλωση ετοιμότητας της εγκατάστασής σας

Η ενεργοποίηση θα γίνει μετά την επιτυχή διενέργεια του αναγκαίου ελέγχου από τον ΔΕΔΔΗΕ.

Α. Πατερώνης
Διευθυντής Περιφέρειας Αττικής

Κοινοποίηση:

- ΡΑΕ
Πειραιώς 132
11854 Αθήνα
- ΑΔΜΗΕ ΑΕ/ΕΔΑΣΣ
Κάστορος 72
18545 Πειραιάς