

**ΕΠΕΙΓΟΝ**

Πειραιάς, 16 Απριλίου 2014.

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις επί του διαγωνισμού (Διακήρυξη 19/2014) για την αναβάθμιση του τεχνητού φωτισμού των εξωτερικών χώρων της Λιμενικής Ζώνης του ΟΛΠ.

ΕΡΩΤΗΣΗ 1: «Άρθρο 4 παρ.4.2.α,1 της διακήρυξης.

*Ζητάτε «Αποδεικτικά άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας: βεβαίωση εγγραφής σε Επιμελητήριο ή Επαγγελματικό ή Εμπορικό Μητρώο, είτε πιστοποιητικό από Δ.Ο.Υ. απ' όπου να πιστοποιείτε η άσκηση δραστηριότητας στον τομέα εμπορίας και εγκατάστασης τεχνητού φωτισμού εξωτερικών χώρων»*

*Η εταιρεία μας έχει ενεργοποιημένους στην Δ.Ο.Υ. καθώς και στο ΕΒΕΑ σαν ΚΑΔ. την "ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ" και το "ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΗΝΗΣ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΟΥ, ΑΛΛΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ",*

*Μας καλύπτουν οι δραστηριότητες αυτές; Παρακαλούμε διευκρινίστε.»*

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1:

Περιγράφεται σαφώς στη Διακήρυξη 19/2014.

ΕΡΩΤΗΣΗ 2:

«Άρθρο 4 παρ.4.2.α.3 και 4 της διακήρυξης

*Ζητάτε «Κατάλογο των κυριότερων παραδόσεων προϊόντων καθώς και Κατάλογο των κυριότερων εργασιών εγκατάστασης εξοπλισμού που*

*πραγματοποιήθηκαν κατά την προηγούμενη πενταετία» και σε παρένθεση έχετε τα έτη 2012, 2011, 2010, 2009, & 2008. Μήπως έχετε κάνει λάθος στην αρίθμηση, διότι ξεχάσατε το έτος 2013 που προηγείται χρονικά του έτους 2014.*

*Και επειδή η διακήρυξη σας έχει ημερομηνία 24-2-2014, η προηγούμενη πενταετία του παρόντος έτους 2014 είναι τα έτη 2013, 2012, 2011, 2010 και 2009.*

*Και αν μη τη άλλων έχει μεγαλύτερη βαρύτητα να έχεις εκτελέσει αντίστοιχη προμήθεια-έργο το 2013 με την τωρινή τεχνολογία παρά προμήθεια-έργο το μακρινό 2008 με τεχνολογία ακόμη παλαιότερη..*

*Παρακαλούμε διευκρινίστε.»*

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 2:

Όντως πρόκειται για αυταπόδεικτο σφάλμα.

Οι παράγραφοι 4.2.α.3 και 4 της διακήρυξης αναδιαμορφώνονται ως εξής:

3. **Κατάλογο των κυριότερων παραδόσεων προϊόντων** τεχνητού φωτισμού εξωτερικών χώρων που πραγματοποιήθηκαν κατά την προηγούμενη πενταετία (**έτη 2013, 2012, 2011, 2010 & 2009**), με αναφορά του αντίστοιχου ποσού, της ημερομηνίας και του δημόσιου ή ιδιωτικού παραλήπτη.
4. **Κατάλογο των κυριότερων εργασιών εγκατάστασης εξοπλισμού** τεχνητού φωτισμού εξωτερικών χώρων που πραγματοποιήθηκαν κατά την προηγούμενη πενταετία (**έτη 2013, 2012, 2011, 2010 & 2009**), συνοδευόμενο από βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης των σημαντικότερων από αυτές. Οι βεβαιώσεις πρέπει να αναφέρουν το ποσό, το χρόνο και τον τόπο εκτέλεσης των εργασιών και να προσδιορίζουν εάν πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και αν περατώθηκαν κανονικά. Είναι επιθυμητό να συνοδεύεται ο εν λόγω κατάλογος και με σχετικές έγχρωμες φωτογραφίες.

#### ΕΡΩΤΗΣΗ 3:

«Άρθρο 4 παρ.4.2.α.8 της διακήρυξης

*Ζητάτε εργοληπτικά πτυχία για τις Η/Μ εργασίες τουλάχιστον Γ τάξης (3ης). Επειδή όμως το μεγαλύτερο μέρος του έργου αφορά τη προμήθεια Φωτιστικών σωμάτων και Μεταλλικών ιστών-πυλώνων θεωρούμε ότι θα έπρεπε να γίνεται δεκτό και το εργοληπτικό πτυχίο Η/Μ Β' τάξης (2ης) που έχει ανώτατο όριο Η/Μ εργασιών €1,500.000 γιατί σε καμιά περίπτωση οι ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες δεν ξεπερνούν το ποσό αυτό.»*

#### ΑΠΑΝΤΗΣΗ 3:

Μας αναφέρετε το ανώτερο όριο Η/Μ εργασιών (1.500.000 ευρώ) που μπορεί να αναλάβει κάποιος με εργοληπτικό Β' τάξης και όχι το κατώτερο που είναι 87.500 ευρώ (εντός Νομού έδρας).

Επίσης στην διακήρυξη 19/2014 παρ. 4.2.α.8 αναφέρεται ρητά «.....*προκειμένου να αποδεικνύεται η ικανότητα του προσφέροντος ως προς την εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία των συστημάτων και ιστών φωτισμού*». Στη συγκεκριμένη παράγραφο δεν ζητείται η επάρκεια ως προς το ποσό που αντιστοιχούν τα εκτελεσθέντα έργα.

Τέλος, επειδή το αντικείμενο της προμήθειας είναι αρκετά μεγάλο σε ποσότητα, αυξημένων απαιτήσεων σε ποιότητα και πολύπλοκο τεχνικά αφού εκτείνεται σε όλη τη Λιμενική Ζώνη του ΟΛΠ, απαιτείται εξειδικευμένη γνώση, πολυετής εμπειρία και αυξημένες τεχνικές και

επαγγελματικές ικανότητες. Για αυτό το λόγο ζητείται από τη διακήρυξη 19/2014 πτυχίο Γ' τάξης στα Η/Μ.

#### ΕΡΩΤΗΣΗ 4:

*«Στο άρθρο 1 αναφορικά με το ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ αναφέρεται ότι: (1.1) "δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή συμπράξεις ή ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών, που έχουν αποδεδειγμένα εξειδικευμένη γνώση, τεχνικές και επαγγελματικές ικανότητες και χρηματοοικονομική επάρκεια για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού τεχνητού φωτισμού εξωτερικών χώρων και που θα καλύπτουν τους όρους της παραπάνω διακήρυξης" και (1.2) "ο προσφέρων επίσης πρέπει να διαθέτει την κατάλληλη τεκμηριωμένη εμπειρία σε εφαρμογές τεχνητού φωτισμού εξωτερικών χώρων και ει δυνατόν υπαίθριων χώρων λιμένων, καθώς επίσης να έχει κατασκευάσει και παραδώσει σε πλήρη λειτουργία έργα που να περιλαμβάνουν και τοποθέτηση εξωτερικών".*

*Στο άρθρο 4.2.α ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΩΝ και συγκεκριμένα στο σημείο 8 ζητούνται 'αντίγραφα των εργοληπτικών πτυχίων του προσφέροντος ή του υπεργολάβου του: α) για τις Η/Μ εργασίες να είναι τουλάχιστον Γ' Τάξης και β) για τις οικοδομικές εργασίες να είναι τουλάχιστον Β' Τάξης, προκειμένου να αποδεικνύεται η ικανότητα του προσφέροντος ως προς την εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία των συστημάτων και ιστών φωτισμού. Αυτό προφανώς αναφέρεται σε Έλληνα συμμετέχοντα στον διαγωνισμό.*

*Θα θέλαμε να διευκρινίσετε ότι σε περίπτωση συμμετοχής αλλοδαπής εταιρίας δεν απαιτείται η προσκόμιση εργοληπτικών πτυχίων, εφόσον αποδεικνύονται επαρκώς τα ζητούμενα από το άρθρο 1 της διακήρυξης τυπικά και ουσιαστικά προσόντα»*

#### ΑΠΑΝΤΗΣΗ 4:

Σε περίπτωση που η προσφέρουσα είναι αλλοδαπή Εργοληπτική Επιχείρηση δύναται να συμμετάσχει στο διαγωνισμό εφόσον είναι εργοληπτική επιχείρηση προερχόμενη από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένη στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.

Κατά συνέπεια απαιτείται η προσκόμιση των σχετικών αποδεικτικών εγγράφων.

#### ΕΡΩΤΗΣΗ 5:

*«Θα θέλαμε να ζητήσουμε σχέδιο σε μορφή AutoCad της περιοχής που αφορά ο συγκεκριμένος διαγωνισμός, ώστε να είναι δυνατή η εκπόνηση σωστής και πλήρους μελέτης»*

#### ΑΠΑΝΤΗΣΗ 5:

Σύμφωνα με τη διακήρυξη 19/2014, δεν ζητείται η εκπόνηση μελέτης.

Οι μελέτες που έχουν εκπονηθεί για το σύνολο του τεχνητού φωτισμού της Λιμενικής Ζώνης του ΟΛΠ, περιέχουν στοιχεία και πληροφορίες, τα οποία έχουν κριθεί εμπιστευτικά και για λόγους ασφαλείας δεν επιτρέπεται να κοινοποιηθούν παρά μόνο στο Προμηθευτή που θα επιλεγεί και θα κληθεί να υπογράψει, εκτός από τη Σύμβαση, και Σύμφωνα Εμπιστευτικότητας.

#### ΕΡΩΤΗΣΗ 6:

*«Ποιες είναι οι υπάρχουσες, σχετικές με το έργο, υποδομές - εγκαταστάσεις του ΟΛΠ σε ότι αφορά:*

- 1. Τα δίκτυα ισχυρών ρευμάτων όπως τροφοδοσία φωτιστικών από ηλεκτρικούς πίνακες, τροφοδοσία τοπικών ηλεκτρικών πινάκων από γενικούς ηλεκτρικούς πίνακες, επάρκεια υφιστάμενων και νέοι ηλεκτρικοί πίνακες κ.τ.λ.*
- 2. Τα δίκτυα ασθενών ρευμάτων όπως το δίκτυο οπτικών ινών και η επάρκειά του.*
- 3. Σχετικά με το σύστημα CMS, οι νησίδες εποπτευόμενων φωτιστικών καταλήγουν ασύρματα είτε ενσύρματα σε κάποιες πύλες. Οι πύλες αυτές ομαδοποιούν τα φωτιστικά αυτά και μεταξύ τους δικτυώνονται για να αποτελέσουν το κεντρικό άξονα δικτύου στον οποίο θα διασυνδέονται οι χειριστές του CMS. Για να δημιουργηθεί αυτός ο άξονας απαιτείται να κατασκευαστεί τμήμα του δικτύου και να φιλοξενηθεί το υπόλοιπο από τα υφιστάμενα δίκτυα του ΟΛΠ. Για να πραγματοποιηθεί αυτό απαιτείται να είναι γνωστή η διαθέσιμη εγκατεστημένη υποδομή που προτίθεται να παραχωρήσει ο ΟΛΠ για τις επικοινωνίες των αναρτημένων υποσυστημάτων»*

#### ΑΠΑΝΤΗΣΗ 6:

Στο άρθρο 12.3 της διακήρυξης 19/2014 αναφέρεται ρητά ότι: *«Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν, πριν την υποβολή της προσφοράς τους, να επισκεφθούν τους χερσαίους υπαίθριους χώρους της Λιμενικής Ζώνης του ΟΛΠ, προκειμένου να λάβουν γνώση των ειδικών συνθηκών και ιδιοτεροτήτων λειτουργίας αυτών, καθώς και να σχηματίσουν ίδια αντίληψη για τις απαιτήσεις παράδοσης και εγκατάστασης τεχνητού φωτισμού σε αυτούς».*

Οι μελέτες που έχουν εκπονηθεί για το σύνολο του τεχνητού φωτισμού της Λιμενικής Ζώνης του ΟΛΠ, περιέχουν στοιχεία και πληροφορίες, τα οποία έχουν κριθεί εμπιστευτικά και για λόγους

ασφαλείας δεν επιτρέπεται να κοινοποιηθούν παρά μόνο στο Προμηθευτή που θα επιλεγεί και θα κληθεί να υπογράψει, εκτός από τη Σύμβαση, και Σύμφωνα Εμπιστευτικότητας.

ΕΡΩΤΗΣΗ 7:

*«Η επικοινωνία και ο έλεγχος των φωτιστικών τεχνολογίας LED πως θα επιτευχθεί;»*

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 7:

Περιγράφεται σαφώς στο άρθρο 13 της διακήρυξης 19/2014 με δυνατότητα εναλλακτικών λύσεων.

ΕΡΩΤΗΣΗ 8:

*«Σε περίπτωση που θα κηρυχθούμε μειοδότες του έργου αποθηκευτικοί χώροι για τις δικές μας ανάγκες θα μας παραχωρηθούν από τον ΟΛΠ;»*

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 8

Σύμφωνα με το άρθρο 15.2.1 της διακήρυξης 19/2014: «.....ο ΟΛΠ θα διαθέτει κατά τόπους δωρεάν επαρκή χώρο εντός της Λιμενικής Ζώνης για τα υλικά, εργαλεία και μηχανήματα του Προμηθευτή, που θα διαθέσει για την υλοποίηση της σύμβασης....»

ΕΡΩΤΗΣΗ 9:

*«Η αντικεραυνική προστασία αναφέρετε μόνο στους πυλώνες;»*

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 9:

Περιγράφεται σαφώς στη διακήρυξη.

ΕΡΩΤΗΣΗ 10:

*«Επιπρόσθετα, όπως άλλωστε επισημαίνετε στην προκήρυξη, επιθυμούμε να πραγματοποιήσουμε το συντομότερο δυνατόν επίσκεψη στους χώρους του ΟΛΠ, ώστε να αποκομίσουμε πληροφορίες χρήσιμες για την ορθή σύνταξη της οικονομικής προσφοράς μας.»*

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 10:

Έχει προγραμματιστεί περιήγηση στους υπαίθριους χερσαίους χώρους της Λιμενικής Ζώνης του ΟΛΠ στις 16/04/2014 και κοινοποιήθηκε σε όλους τους ενδιαφερόμενους που παρέλαβαν την διακήρυξη από τον ΟΛΠ και δήλωσαν τα στοιχεία επικοινωνίας τους.

ΕΡΩΤΗΣΗ 11:

*«Επιβεβαιώστε πως το σύνολο των ιστών της ομάδας ΙΣΤΟΙ του προϋπολογισμού είναι 138, και το σύνολο των ιστών προς αποξήλωση και απομάκρυνση στην ομάδα ΕΡΓΑΣΙΕΣ, είναι 144 τεμάχια»*

**ΑΠΑΝΤΗΣΗ 11:**

Στον συνημμένο προϋπολογισμό της διακήρυξης 19/2014 αποτυπώνονται επακριβώς το είδος και ο αριθμός των υπό προμήθεια, εγκατάσταση και αποξήλωση ιστών.

**ΕΡΩΤΗΣΗ 12:**

*«Διευκρινίστε, αναλύστε ή ομαδοποιήστε σε τι ύψος είναι εγκατεστημένα τα προς αποξήλωση φωτιστικά (No 4 ΕΡΓΑΣΙΕΣ). Ο προσφέρων, για την κοστολόγηση της εργασίας θα πρέπει να γνωρίζει το δάπεδο εργασίας, αντικατάστασης των φωτιστικών σωμάτων»*

**ΑΠΑΝΤΗΣΗ 12:**

Στο άρθρο 12.3 της διακήρυξης 19/2014 αναφέρεται ρητά ότι: *«Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν, πριν την υποβολή της προσφοράς τους, να επισκεφθούν τους χερσαίους υπαίθριους χώρους της Λιμενικής Ζώνης του ΟΛΠ, προκειμένου να λάβουν γνώση των ειδικών συνθηκών και ιδιοτεροτήτων λειτουργίας αυτών, καθώς και να σχηματίσουν ίδια αντίληψη για τις απαιτήσεις παράδοσης και εγκατάστασης τεχνητού φωτισμού σε αυτούς».*

**ΕΡΩΤΗΣΗ 13:**

*«Κάποιοι από τους ενδεικτικούς τύπους των φωτιστικών της εταιρίας PHILLIPS, δεν συνάδουν με τις προδιαγραφές. Για παράδειγμα οι προβολείς εξωτερικού χώρου MVP 507 SON-TPP600, DCP400, BCP473 κλπ δεν έχουν πιστοποίηση κατά EN EC, πιστοποίηση η οποία είναι η κατ' ελάχιστη τεχνική απαίτηση των προδιαγραφών της διακήρυξης. Διευκρινίστε μας αν είναι απαραίτητο για κάθε φωτιστικό, η προσκόμιση όλων των πιστοποιητικών, πιστοποιήσεων, προτύπων που αναφέρει η διακήρυξη όπως CE, ENEC, RoHS, VDE, EN 54019. Στην περίπτωση που δεν απαιτείται η προσκόμιση όλων των πιστοποιήσεων και το φωτιστικό του προσφέροντας, δεν καλύπτει όλες τις προαναφερθέντες πιστοποιήσεις ποιο θα είναι το βάρος αξιολόγησης της κάθε πιστοποίησης.»*

**ΑΠΑΝΤΗΣΗ 13:**

Τα προσφερόμενα φωτιστικά συστήματα πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικά CE, ENEC, RoHS. Εκ παραδρομής έχει αναγραφεί το πρότυπο EN 54019. Επίσης το πρότυπο VDE υπερκαλύπτεται από το ENEC. Για όλα τα υπό προμήθεια φωτιστικά ζητείται κατ' ελάχιστον η προσκόμιση συγκεκριμένων πιστοποιητικών τήρησης προτύπων ποιότητας.

Στο άρθρο 12 της διακήρυξης αναφέρεται ρητά: " Όπου στις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης γίνεται αναφορά ή μνεία ή παραπομπή σε ενδεικτικό τύπο ή εμπορικό σήμα, νοείται «ή το ισοδύναμο»".

Για την αξιολόγηση των προσφορών του διαγωνισμού γνωμοδοτεί η επιτροπή και η βαθμολόγηση γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 6 της διακήρυξης 19/2014.

#### ΕΡΩΤΗΣΗ 14:

*«Καθότι ο διαγωνισμός δεν αφορά μόνο στην προμήθεια υλικών, αλλά περιλαμβάνει Η/Μ και οικοδομικές εργασίες, θεωρούμε πως για την σωστή εκτίμηση του κόστους προσφοράς των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό, είναι απαραίτητες επιπλέον τεχνικές πληροφορίες από την μελέτη (σχέδια & υπολογισμοί) που έχει ήδη εκπονηθεί. Ο προμηθευτής δύσκολα μπορεί να αντιληφθεί, να εκτιμήσει και να προ - κοστολογήσει εργασίες τοποθέτησης φωτισμού, όταν δεν του παρέχονται απαραίτητες περιγραφές και στοιχεία και επιπλέον εν προκειμένω, όταν οι εργασίες δεν επίκεινται σε συγκεκριμένο χώρο ή τόπο, αλλά επεκτείνονται στο μεγαλύτερο μέρος του ευρύτερου λιμένα του Πειραιά. Ως εκ τούτου παρακαλούμε όπως κοινοποιήσετε στους υποψήφιους αναδόχους την εκπονηθείσα μελέτη για την προμήθεια της επικεφαλίδας»*

#### ΑΠΑΝΤΗΣΗ 14:

Στο άρθρο 12.3 της διακήρυξης 19/2014 αναφέρεται ρητά ότι: *«Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν, πριν την υποβολή της προσφοράς τους, να επισκεφθούν τους χερσαίους υπαίθριους χώρους της Λιμενικής Ζώνης του ΟΛΠ, προκειμένου να λάβουν γνώση των ειδικών συνθηκών και ιδιοτεροτήτων λειτουργίας αυτών, καθώς και να σχηματίσουν ιδία αντίληψη για τις απαιτήσεις παράδοσης και εγκατάστασης τεχνητού φωτισμού σε αυτούς».*

Στο άρθρο 12.1 της διακήρυξης 19/2014 αναφέρεται ρητά ότι: *«.....Για την αναβάθμιση του τεχνητού φωτισμού των εξωτερικών χώρων της Λιμενικής Ζώνης του ΟΛΠ έχει εκπονηθεί προκαταρκτική μελέτη, καθώς και μελέτη εφαρμογής, τα οποία θα γνωστοποιηθούν στον Προμηθευτή αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης...»*

Οι μελέτες που έχουν εκπονηθεί για το σύνολο του τεχνητού φωτισμού της Λιμενικής Ζώνης του ΟΛΠ, περιέχουν στοιχεία και πληροφορίες, τα οποία έχουν κριθεί εμπιστευτικά και για λόγους ασφαλείας δεν επιτρέπεται να κοινοποιηθούν παρά μόνο στο Προμηθευτή που θα επιλεγεί και θα κληθεί να υπογράψει, εκτός από τη Σύμβαση, και Σύμφωνα Εμπιστευτικότητας.

ΕΡΩΤΗΣΗ 15:

*«Τέλος, όπως ορίζει και το άρθρο 12, παράγραφος 3, επιθυμούμε επίσκεψη στους χερσαίους υπαίθριους χώρους του ΟΛΠ, προκειμένου να λάβουμε γνώση των ειδικών συνθηκών του διαγωνισμού»*

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 15:

Έχει προγραμματιστεί περιήγηση στους υπαίθριους χερσαίους χώρους της Λιμενικής Ζώνης του ΟΛΠ στις 16/04/2014 και κοινοποιήθηκε σε όλους τους ενδιαφερόμενους που παρέλαβαν την διακήρυξη από τον ΟΛΠ και δήλωσαν τα στοιχεία επικοινωνίας τους.