

Α/Α	ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	ΠΕΡΙΟΧΗ	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΙΣΧΥΣ KW	ΤΥΠΟΣ ΨΥΚΤΙΚΟΥ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΨΥΚΤΙΚΟΥ	Ελεγχοι εντοπισμού διαρροών	Είδος Μηχανήματος
1	ΑΚΤΟΠΛΟΪΑ	ΑΓ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ	TRANE	1	126,00	R407C	23kg(A) & 23kg(B)	2 φορές / χρόνο	Αντλία θερμότητας
2		ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ	TRANE	1	20,60	R410A	41 kg & 41 kg	2 φορές / χρόνο	Αντλία θερμότητας
3		ΗΕΤΙΩΝ	INTERKLIMA	1	83,07	R407C	2x13 kg	1 φορά / χρόνο	Ψύξη - Καυστήρας
4		ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΖΕΛΕΠΗ	CARRIER	1	55,50	R410A	33kg	2 φορές / χρόνο	Αντλία θερμότητας
5	ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ	FYROGENIS	1	168,00	R22	21kg & 21kg	2 φορές / χρόνο	Ψύξη - Καυστήρας
6		ΚΤΙΡΙΟ Ο.Α.Π. Β'ΣΤΟΓΕΙΟ ΑΡ. ΜΗΧΑΝΗ ΜΑ	CARRIER	1	124,90	R407C	2x29,5 kg	2 φορές / χρόνο	Αντλία θερμότητας
7		ΚΤΙΡΙΟ Ο.Α.Π. Β'ΣΤΟΓΕΙΟ ΜΕΣΣΑΙΟ ΜΗΧΑΝΗ ΜΑ	CARRIER	1	103,90	R407C	22,5kg(A) & 29,5kg(B)	2 φορές / χρόνο	Αντλία θερμότητας
8		ΚΤΙΡΙΟ Ο.Α.Π. Β'ΣΤΟΓΕΙΟ ΔΕΞ. ΜΗΧΑΝΗ ΜΑ	CARRIER	1	103,90	R407C	22,5kg(A) & 29,5kg(B)	2 φορές / χρόνο	Αντλία θερμότητας
9		ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΟ ΟΛΠ	YORK	1	175,70	R422	44,5 kg & 55,3 kg	2 φορές / χρόνο	Ψύξη - Καυστήρας Πύργος ψύξης
10	ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ	ΑΙΘΟΥΣΕΣΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ Π3	TRANE ERTHA180AA	1	540,00	R438 A	135 kg	2 φορές / χρόνο	Ψύξη - Καυστήρας - Πύργος ψύξης
11		ΑΙΘΟΥΣΕΣΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ Π3 (προθάλμος)	SAMSUNG	6	COOLING:12,5 - HEATING 14	R410A	2,9kg	1 φορά / χρόνο	Αντλία θερμότητας
12		ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΝΕΛΛΟΥ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑ Α΄	RHOSS	1	97,00	R410A	24 kg & 24 kg	2 φορές / χρόνο	Αντλία θερμότητας
13		ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΝΕΛΛΟΥ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑ Β΄	RHOSS	1	97,00	R410A	26 kg & 26 kg	2 φορές / χρόνο	Αντλία θερμότητας
14		ΠΑΛΑΙΟ ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΝΕΛΛΟΥ	CARRIER	1	103,90	407C	22,5kg(A) & 29,5kg(B)	2 φορές / χρόνο	Αντλία θερμότητας
15		ΝΕΟΚΤΙΡΙΟ ΚΑΝΕΛΛΟΥ ΓΡΑΦΕΙΑ	FUJISU GENERAL	1	COOLING:28,0- HEATING:31,5	R410A	11,2 kg	1 φορά / χρόνο	Αντλία θερμότητας
17		ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΛΚΙΜΟΣ	TRANE CXAX036	1	COOLING:69- HEATING:95	R410A	14kg	1 φορά / χρόνο	Αντλία θερμότητας
18		ΝΕΑ ΤΕΝΤΑ ΣΤΑΘΜΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ	LG UP48.NT2 / UU49WU32	16	COOLING:13,4- HEATING: 15,5	R410A	3,4Kg	1 φορά / χρόνο	Αντλία θερμότητας
19		ΤΕΝΤΑ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΛΚΙΜΟΥ	LG UU49W / AUUW488D2	12	COOLING:8,4- HEATING: 11	R410A	3,4Kg	1 φορά / χρόνο	Αντλία θερμότητας
20		ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΚΤΗΣ ΜΙΑΟΥΛΗ	BLUE BOX	1	118,40	R410A	25 kg	2 φορές / χρόνο	Αντλία θερμότητας
21	ΣΕΜΠΟ Ι	ΚΤΙΡΙΟ Σ.ΕΜΠΟ	MCQUAY ITALIA	1	COOLING:123- HEATING: 123	R134A	46 kg & 46 kg	2 φορές / χρόνο	Αντλία θερμότητας
22		Σ.ΕΜΠΟ Γ/Γ RMG	DAIKIN EUROPE N.V.	16	11,47	R410A	3,7 kg	1 φορά / χρόνο	Αντλία θερμότητας
23		Σ.ΕΜΠΟ Γ/Γ PANAMAX	DAIKIN EUROPE N.V.	8	COOLING:12,5 - HEATING 14	R410A	4,3 kg	1 φορά / χρόνο	Αντλία θερμότητας
24		Σ.ΕΜΠΟ Γ/Γ SPP	YORK	24	COOLING:12,5 - HEATING 14	R410A	4,2 kg	1 φορά / χρόνο	Αντλία θερμότητας
25	ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ	ΚΤΙΡΙΟ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΕΞΥΠ.	SKYTEC	1	COOLING: 12,9 - HEATING:12,9	R22	2,95 kg	1 φορά / χρόνο	Αντλία θερμότητας
26	CAR TERMINAL Γ2	ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑ	Dynatherm	1	COOLING: 70,20 - HEATING:71,20	R407C	-	1 φορά / χρόνο	Αντλία θερμότητας
27		ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑ	Hitachi	1	COOLING: 2,33 - HEATING:2,43	R410A	3,9	1 φορά / χρόνο	Αντλία θερμότητας