



## **ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

της προμήθειας ενός (1) λέβητα προς αντικατάσταση παλαιού στο Κεντρικό κτήριο του ΟΛΠ Α.Ε..

α/α	Κωδικός αριθμός	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΟΥΣ	Ποσότητα προμήθειας
		<b>ΛΕΒΗΤΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ - ΑΕΡΙΟΥ</b>	
<b>1</b>		<p>Χαλύβδινος λέβητας με τα εξής χαρακτηριστικά:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Κατάλληλος για καύση υγρών και αερίων καυσίμων.</li> <li>- Θερμική ισχύ τουλάχιστον 800.000 Kcal/h.</li> <li>- Με υψηλό βαθμό απόδοσης μεγαλύτερο από 90%.</li> <li>- Πίεση λειτουργίας 6 bar.</li> <li>- Ελάχιστη θερμοκρασία επιστροφής νερού 65 Βαθμούς Κελσίου.</li> <li>- Με επιστρεφόμενη φλόγα.</li> <li>- Με σπειροειδείς στροβιλιστές καυσαερίων.</li> <li>- Υπερπιεστικό φλογοθάλαμο.</li> <li>- Τρεις διαδρομές καυσαερίων.</li> <li>- Χαμηλή θερμοκρασία εξόδου καυσαερίων (180-200 Βαθμούς Κελσίου).</li> <li>- Να διαθέτει μεταλλικά καλύμματα, μόνωση και ηλεκτρικό πίνακα οργάνων.</li> <li>- Αθόρυβη μακροχρόνια λειτουργία.</li> </ul> <p>Να ακολουθεί τις οδηγίες: 92/42/EEC, 90/396/EEC, 2009/142/EC, 2006/95/EC, 2004/108/EC.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Να διαθέτει CE</li> </ul>	1,00
<b>2</b>		<p>Εγκατάσταση του λέβητα η οποία θα περιλαμβάνει τις εξής εργασίες:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Αποσύνδεση και απομάκρυνση του παλαιού λέβητα.</li> <li>- Σύνδεση του νέου λέβητα.</li> <li>- Εφαρμογή του παλαιού καυστήρα στο νέο λέβητα</li> <li>- Υδραυλική και ηλεκτρολογική εγκατάσταση.</li> <li>- Ρύθμιση του συστήματος καυστήρα - λέβητα και εκκίνηση.</li> <li>- Μέτρηση των καυσαερίων και έκδοση σχετικού πιστοποιητικού οικονομικής απόδοσης και μη ρύπανσης του περιβάλλοντος σύμφωνα με το ΦΕΚ 2654/Β'/09-11-2011 (Φύλλο ελέγχου καυσαερίων)</li> </ul>	1,00
		<b>ΕΓΓΥΗΣΗ: Πέντε (5) έτη,</b>	
		<b>ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: 10 ΗΜΕΡΕΣ</b>	
		<b>ΟΡΟΙ</b>	

<b>α.</b>		Τα υπό προμήθεια υλικά να είναι απολύτως σύμφωνα με τον Προϋπολογισμό της προμήθειας.	
<b>β.</b>		Ο προμηθευτής υποχρεούται να έχει εξασφαλίσει, πριν την έναρξη των εργασιών του, όλες τις απαιτούμενες άδειες και εγκρίσεις, καθώς επίσης να λαμβάνει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα τήρησης της εργατικής νομοθεσίας για το προσωπικό που απασχολεί και των διατάξεων για την υγιεινή και ασφάλεια στους χώρους εργασίας.	
<b>γ.</b>		Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει εμπρόθεσμα τα είδη και να τα παραδώσει στο χώρο που θα του υποδειχθεί από τον ΟΛΠ Α.Ε.	
<b>δ.</b>		Ο προμηθευτής έχει την αποκλειστική αστική και ποινική ευθύνη απέναντι σε οποιονδήποτε τρίτο, συμπεριλαμβανομένου και του προσωπικού του ΟΛΠ Α.Ε. για οποιαδήποτε ζημία ή απαιτήσεις, οι οποίες θα προέλθουν από δικές του, ή των προστεθέντων του, ενέργειες ή παραλείψεις οφειλόμενες σε δόλο ή αμέλεια, κατά την μεταφορά και παράδοση των υλικών του.	
<b>ε.</b>		Η παραλαβή των υπό προμήθεια υλικών θα γίνει εντός του προκαθορισμένου, από τον Προϋπολογισμό, χρόνου.	
<b>στ.</b>		Η πληρωμή θα γίνει από το Ταμείο του ΟΛΠ Α.Ε. την 20η του μήνα εντός δύο (2) μηνών από την παράδοση των υλικών και την έκδοση του σχετικού τιμολογίου, υπό την προϋπόθεση ότι έχει υπογραφεί το σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή.	
<b>ζ.</b>		Η εξόφληση του τιμήματος θα γίνει είτε με έκδοση επιταγής, είτε με την κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό που θα πρέπει να τηρεί ο προμηθευτής στις Τράπεζες ΕΘΝΙΚΗ ή ALPHA BANK και εφόσον η αποστολή του τιμολογίου του συνοδεύεται από φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.	
<b>η.</b>		Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τον Κανονισμό Προμηθειών του ΟΛΠ Α.Ε.	

**Πειραιάς 26-01-2017**  
**Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ      Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ      Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ**

**ΕΛ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ**

**Κ. ΣΗΦΑΚΑΚΗ**

**Π. ΚΑΖΑΤΖΗΣ**