

Πειραιάς, 20/03/2019

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ

για το διαγωνισμό

«Προμήθεια συστήματος αδιάλειπτης παροχής ενέργειας (ups)».

Ερώτηση 1

Το πεδίο «Συμμόρφωση» στο αρχείο excel των τεχνικών προδιαγραφών πρέπει να συμπληρωθεί με PASS/FAIL ή ΝΑΙ/ΟΧΙ, όπως και το πεδίο «Γενικοί Όροι».

Απάντηση 1:

Οι γενικοί όροι γίνονται αποδεκτοί από τους συμμετέχοντες εφόσον καταθέτει προσφορά. Συνεπώς δεν χρειάζεται καν συμπλήρωση το κομμάτι αυτό.

Το πεδίο "Συμμόρφωση" στο αρχείο excel με τις τεχνικές προδιαγραφές πρέπει να συμπληρωθεί με PASS/FAIL ή ΝΑΙ/ΟΧΙ και να αναφέρεται ομοίως στη στήλη «Παραπομπή» στο σχετικό έγγραφο - στοιχείο- σελίδα του φακέλου σύμφωνα με το οποίο τεκμαίρεται η πλήρωση της σχετικής υποχρέωσης.

Ερώτηση 2

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ/ Προμηθευτής/ Ανακύκλωση

Ο προμηθευτής να είναι συμβεβλημένος με φορέα ανακύκλωσης συσσωρευτών.

Εάν καλύπτει η προσκόμιση μίας Υπεύθυνης Δήλωσης για την συνεργασία με την εταιρεία της ανακύκλωσης.

Απάντηση 2:

Η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης για τη συνεργασία με εταιρεία, η οποία πραγματοποιεί ανακύκλωση μπαταριών καλύπτει το παρόν στάδιο και ο μειοδότης θα πρέπει να προσκομίσει σχετικό συμφωνητικό πριν την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Παρακαλούμε όπως επισκέπτεσθε συχνά την ιστοσελίδα του ΟΛΠ, για να λάβετε γνώση και τυχόν άλλων διευκρινίσεων που έχουν εκδοθεί για άλλα ζητήματα του διαγωνισμού.