

Πειραιάς, 19/05/2020

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ

*για το διαγωνισμό ανάδειξης αναδόχου του έργου « ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΥΟ ΠΥΛΩΝΩΝ
ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΟΒΛΗΤΑ Ι ΤΟΥ CONTAINER TERMINAL «*

ΕΡΩΤΗΣΗ 1:

Στις προδιαγραφές αναφέρεται «Το σύνολο των διόδων led που θα περιλαμβάνει το φωτιστικό θα είναι κατά ελάχιστον 500 διόδους led.»

Παρακαλώ όπως μας γνωρίσετε αν είναι αποδεκτός μικρότερος αριθμός διόδων LED ανά φωτιστικό σώμα εφόσον το σύνολο των lumens είναι $\geq 90.000lm$;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1:

Είναι αποδεκτός με την επισημάνση ότι η κάθε δίοδος Led να μην έχει κατανάλωση μεγαλύτερη των 3W.

ΕΡΩΤΗΣΗ 2:

Στις προδιαγραφές αναφέρεται «Στην κορυφή ο ιστός θα φέρει στεφάνη ώστε να υποδεχτεί τους αντίστοιχους βραχίονες που θα προμηθεύσει ο ανάδοχος με τα φωτιστικά σώματα. Η στεφάνη θα είναι γαλβανισμένη εν θερμώ.»

Παρακαλούμε για την γνωστοποίηση των μηχανολογικών σχεδίων του ιστού ώστε να ολοκληρώσουμε την προσφορά μας.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 2 :

Μηχανολογικά σχέδια δεν υπάρχουν. Σας ενημερώνουμε όμως ότι στην κορυφή ο ιστός είναι κυκλικός και έχει περίπου 10cm εξωτερική διάμετρο.

Παρακαλούμε όπως επισκέπτεσθε συχνά την ιστοσελίδα του ΟΛΠ, για να λάβετε γνώση και τυχόν άλλων διευκρινίσεων που έχουν εκδοθεί για άλλα ζητήματα του διαγωνισμού.

