

Πειραιάς 26 Φεβρουαρίου 2021

**ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ: Υ.Ε.10  
«ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (ΛΙΜΕΝΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ)».**

**Λαμβάνοντας υπόψη τον όρο του άρθρου 2.2 της Διακήρυξης αναφορικά με τα χρονικά περιθώρια υποβολής διευκρινήσεων, σεβόμενοι όμως τα ερωτήματα που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους, παραθέτουμε παρακάτω τις διευκρινίσεις Νο. 5 ως εξής:**

**Ερώτηση 1<sup>η</sup>:**

Τα πιο κάτω άρθρα και τεύχη της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος : α) Άρθρο 4.1 "Υφαλες εργασίες" της Τεχνικής Περιγραφής και  
β) Άρθρο 4.2.5 της υπ' αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠ Α/94701/5991/11-12-2020, Ανανέωση Τροποποίησης της ΑΕΠΟ του Έργου της ΟΛΠ Α.Ε.  
αναφέρονται στις εργασίες θαλάσσιων εκσκαφών και της περιβαλλοντικής διαχείρισης / διάθεσης των βυθοκορρημάτων του έργου,

Δεδομένου ότι:

α) Στον προϋπολογισμό των εργασιών προβλέπεται μόνο το άρθρο 12 που αφορά το υλικό πλήρωσης του Κ.Τ.Ο με ποσότητα, 4.264,50m<sup>3</sup> η οποία υπολείπεται της συνολικής ποσότητας πλήρωσης των κυψελών Caisson (της τάξεως των 52.000m<sup>3</sup> αλλά και της προκύπτουσας με αναλογία 1:1 (βυθοκορρήματα αδρανή υλικά) του άρθρου 4.1 της Τεχνικής Περιγραφής.

β) Στον προϋπολογισμό των εργασιών δεν προβλέπεται καμία άλλη εργασία πλήρωσης των κυψελών των κυψελωτών κιβωτίων (Caisson) με αδρανή υλικά.

Παρακαλούμε όπως:

- i. Επιβεβαιώσετε ότι η ποσότητα του άρθρου 12 αφορά και υλικά πλήρωσης των Caisson.
- ii. Σε περίπτωση μη επιβεβαίωσης του ανωτέρω (i), παρακαλούμε όπως μας γνωρίσετε με ποιο άρθρο του τιμολογίου του έργου δύναται να αντιμετωπιστεί και αποζημιωθεί η οποιαδήποτε επιπλέον ποσότητα απαιτηθεί για την πλήρωση των κυψελωτών κιβωτίων, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στα ανωτέρω (α) & (β) των τευχών του διαγωνισμού.
- iii. Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι είναι αποδεκτό η πλήρωση των κυψελών των κυψελωτών κιβωτίων (Caisson) του έργου με κατάλληλα υλικά που προέρχονται από πλεονάζοντα υλικά εκσκαφών/ καθαιρέσεων άλλων έργων που εκτελούνται ή θα εκτελεστούν από τον ΟΛΠ.
- iv. Στην περίπτωση θετικής επιβεβαίωσης του ανωτέρω (iii) παρακαλούμε όπως διευκρινίστε τον τρόπο αποζημίωσης των εργασιών αυτών, δεδομένου ότι αφορούν ανεξάρτητα έργα με διαφορετικούς Αναδόχους εκτέλεσης.

**Απάντηση:**

(i)-(ii) Ο όγκος του υλικού πλήρωσης των caissons (της τάξεως των 52.000,00m<sup>3</sup>), περιλαμβάνεται στον συνολικό όγκο των επιχώσεων 275.293,74m<sup>3</sup> του Α.Τ.10.  
(iii) – (iv). Στην τιμή μονάδος του Α.Τ.10 περιλαμβάνονται πάσης φύσεως δαπάνες για την υλοποίηση του άρθρου.

### **Ερώτηση 2<sup>η</sup> :**

Τα πιο κάτω άρθρα και Τεύχη της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος α) Άρθρα 17 έως και 26 του Τιμολογίου Μελέτης και

β) Άρθρο 10.6.4 της Ε.Σ.Υ

αφορούν τις κατασκευαστικές εργασίες από σκυρόδεμα του έργου.

Τόσο στα ανωτέρω Άρθρα του Αναλυτικού Τιμολογίου, όσο και στο Τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών και της Ε.Σ.Υ, αναγράφεται ότι οι Προδιαγραφές των σχετικών εργασιών θα ακολουθήσουν τις σχετικές Προδιαγραφές των Ε.Τ.Ε.Π.

Οι σχετικές προδιαγραφές του Ε.Τ.Ε.Π αλλά και ο Κ.Τ.Σ. που αναφέρεται στο Άρθρο 10.6.4 της Ε.Σ.Υ, επιτρέπουν την χρήση τσιμέντου κατηγορίας CEM II 32,5N ή CEM IV 5N.

Το Άρθρο 3 "Παροχές και κανονισμοί Λιμενικών Έργων" της Τεχνικής Περιγραφής αναγράφει μόνο την κατηγορία τσιμέντου CEM II / B-M (P-W-L) 42,5N.

Παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε ότι η χρήση τσιμέντου κατηγορίας CEM II 32,5N ή CEM IV 42,5N είναι αποδεκτή.

### **Απάντηση:**

Τα τσιμέντα CEM II/B-M (S-P-W) 32.5N & CEM IV/B (P-W) 32.5N που αναφέρονται στην ΕΤΕΠ δεν υπάρχουν πλέον στην Ελληνική αγορά.

Το CEM II / B-M (P-W-L) 42,5N, πρόκειται για τσιμέντο που υπήρχε διαθέσιμο στην αγορά ως τα μέσα του 2018 και αντικαταστάθηκε έκτοτε από το CEM II/A-M (W-L) 42.5 R.

Το τσιμέντο CEM IV 42.5N δεν διατίθεται χύδην στην Ελληνική αγορά. Διατίθεται μόνο σε big bags των 1300kg σύμφωνα με όσα αναφέρει στην ιστοσελίδα της η ΧΑΛΥΨ (CEM IV/B (P-W) 42.5N).

Τα τσιμέντα κατηγορίας αντοχής 32.5 (N ή R) μπορούν να χρησιμοποιηθούν, έχουν συνήθως μικρότερη θερμότητα ενυδάτωσης αλλά χρειάζεται μεγαλύτερη ποσότητα σε σχέση με τα κατηγορίας 42,5 για την επίτευξη της ίδιας αντοχής (και επομένως ίσως χάνεται και το όποιο πλεονέκτημα της χαμηλότερης θερμότητας ενυδάτωσης).

Για χρήση σε θαλάσσιο περιβάλλον και σύμφωνα με τον ΚΤΣ-2016 ενδείκνυνται όλοι οι τύποι τσιμέντων πλην του CEM I και του CEM II/B-L & CEM II/B-LL που για να χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να ανεβεί η απαιτούμενη κατηγορία σκυροδέματος (βλ. πίνακα B2-7 του Κ.Τ.Σ.-2016).

Σε κάθε περίπτωση το τσιμέντο τύπου CEM II/A-M (W-P-LL) 42.5 N είναι αποδεκτό καθώς είναι πιο κοντά στο προδιαγραφόμενο.

Επισημαίνεται ότι ο Ανάδοχος θα υποβάλλει αναλυτική σύνθεση σκυροδεμάτων και των πρόσμικτων υλικών προς έγκριση στον ΡΜΔ και Σύμβουλο Προδιαγραφών (SCS) καθώς και πιστοποιητικά της μονάδας παραγωγής.

### **Ερώτηση 3<sup>η</sup> :**

Το άρθρο 33° του τεύχους του Τιμολογίου αφορά την εργασία των μικροπασσάλων του έργου. Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι η προμήθεια και εργασία του απαραίτητου σιδηρού οπλισμού των μικροπασσάλων, αποζημιώνεται ιδιαίτερα, σύμφωνα με το άρθρο 38° "Σιδηρός Οπλισμός Λιμενικών Έργων" του τιμολογίου μελέτης του έργου.

#### **Απάντηση:**

Ο οπλισμός των μικροπασσάλων Φ350, περιλαμβάνεται στη προμέτρηση του άρθρου Νο. 38.

#### **Ερώτηση 4<sup>η</sup> :**

Στο άρθρο 4.2.5. της υπ' αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/94701/5991/11-12-2020 της ΑΕΠΟ του έργου, επιτρέπεται η χρήση "σκωρίας κλιβάνου ηλεκτρικού τόξου", ως κατάλληλο υλικό επίχωσης για το έργο.

Παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε ότι είναι τεχνικά και συμβατικά αποδεκτή η χρήση του ανωτέρου υλικού ως υλικό επίχωσης του έργου

#### **Απάντηση:**

Διευκρινίζεται ότι το σχετικό άρθρο της υπ' αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/94701/5991/11-12-2020 της ΑΕΠΟ που αναφέρεται σε χρήση «σκωρίας κλιβάνου ηλεκτρικού τόξου» είναι το 4.2.1.1.3. (και όχι 4.2.5.) σύμφωνα με το οποίο:

Απαιτούμενα για την κατασκευή των έργων υλικά, μπορούν να εξασφαλισθούν: «Από απορρόφηση σκωρίας κλιβάνου ηλεκτρικού τόξου (Electric Arc Furnace – EAF), μόνο για πλήρωση των **κυψελωτών κιβωτίων ή ως υλικό επίχωσης σε ανάμιξη με αδρανή υλικά, υπό τους παρακάτω όρους:**

4.2.1.1.3.1. Θα πρέπει να αποφευχθεί η δημιουργία σωρών σκωρίας στο χώρο των έργων. Να υπάρχει ο κατάλληλος συγχρονισμός εργασιών ώστε τα φορτηγά οχήματα να τη μεταφέρουν από την εγκατάσταση παραγωγής ή/και αποθήκευσής της προς τα κυψελωτά κιβώτια (caissons) ή στις περιοχές επίχωσης του έργου. Στην περίπτωση πλήρωσης των κυψελωτών κιβωτίων αυτά θα βρίσκονται ποντισμένα στις τελικές τους θέσεις και η πλήρωση θα γίνεται με απευθείας εκφόρτωση φορτηγών με ανατροπή. Όταν τα caissons πληρωθούν, τότε θα σφραγίζονται με σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης του λιμενικού έργου

4.2.1.1.3.2. Ποσότητες σκωρίας EAF μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ως υλικό επίχωσης αναμεμιγμένα με άλλα αδρανή υλικά, στα έξαλα τμήματα των λιμενικών έργων. Εάν είναι τεχνικά εφικτό να εξασφαλιστεί μόνωση του υποβάθρου στα έξαλα τμήματα των έργων όπου θα χρησιμοποιηθεί η σκωρία ισοδύναμη με  $K < 1 \times 10^{-7} \text{ m/s}$ .

4.2.1.1.3.3. Οι εργασίες εκφόρτωσης σκωρίας EAF να συγχρονίζονται, ούτως ώστε να αποφεύγονται εκπομπές σκόνης και αιωρούμενων σωματιδίων.»

Σε κάθε περίπτωση απαιτείται η έγκριση ΤΕΠΕΜ για την κυκλοφορία βαρέων οχημάτων (φορτηγών ) που μεταφέρουν πάσης φύσεως υλικά, μεταξύ αυτών και τη σκωρία.

#### **Ερώτηση 5<sup>η</sup> :**

Στην 1η παράγραφο του άρθρου 4.2 «Εξαλες Εργασίες» του τεύχους της Τεχνικής Περιγραφής, γίνεται η αναφορά της αποξήλωσης και καθαίρεσης των υφιστάμενων δαπέδων από σκυρόδεμα Δεδομένου ότι δεν θα μας παραδοθούν οι προμετρήσεις του έργου, παρακαλούμε όπως διευκρινιστεί το μέσο πάχος της της αποξήλωσης και καθαίρεσης των υφιστάμενων δαπέδων από σκυρόδεμα.

### **Απάντηση:**

Το μέσο πάχος δαπέδου που έχει προμετρηθεί στο Α.Τ.2 είναι 0.30m. Επισημαίνεται ότι ανεξαρτήτως του πάχους που λήφθηκε υπόψη στη προμέτρηση, οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι με τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό έχουν αποδεχθεί τις ποσότητες και τις προδιαγραφές της Μελέτης και έχουν λάβει γνώση των συνθηκών του Έργου.

### **Ερώτηση 6<sup>η</sup> :**

Τα άρθρο 15.3 & 15.4 της Ε.Σ.Υ αναγράφουν :

« .....15.3. Οι πληρωμές των εργασιών θα γίνονται ανά μήνα και πάντα σε εκτελεσμένες εργασίες. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος κάθε μήνα να υποβάλλει λογαριασμό εκτελεσμένων εργασιών με επιμετρήσεις. Οι ανωτέρω επιμετρήσεις θα ελέγχονται από τον PMD εντός 7 ημερολογιακών ημερών και σε καμία περίπτωση δεν θα πληρώνονται πριν εγκριθούν από το ΑΤΚ. Η πληρωμή θα πραγματοποιείται εντός 28 ημερολογιακών ημερών (εφόσον έχουν προσκομιστεί τα απαραίτητα παραστατικά και δικαιολογητικά έγγραφα που θα του ζητηθούν) από την ημερομηνία αρχικής υποβολής από τον εργολάβο στον PMD.

15.4. Προς αποφυγή παρερμηνειών διευκρινίζεται ότι η παραπάνω προθεσμία δεν θα εκκινεί σε περίπτωση που ο Λογαριασμός που έχει υποβάλλει ο Ανάδοχος περιέχει λάθη, ασάφειες ή ανακρίβειες και ο PMD ή η ΟΛΠ Α.Ε. έχει επισημάνει προς τον Ανάδοχο τα λάθη, τις ανακρίβειες ή ασάφειες που διαπιστώθηκαν και έχει ζητήσει την ανασύνταξη και επανυποβολή του Λογαριασμού. »

Παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε ότι σε περίπτωση που οι επιμετρήσεις και ο σχετικός Λογαριασμός που τις συνοδεύει, δεν έχουν επισημανθεί από τον PMD ή την ΟΛΠ Α.Ε., ότι περιέχουν λάθη, ασάφειες ή ανακρίβειες και δεν έχει ζητηθεί η ανασύνταξη και επανυποβολή του Λογαριασμού, εντός του διαστήματος ελέγχου, των επτά (7) ημερών, τότε οι επιμετρήσεις και ο σχετικός Λογαριασμός θεωρούνται ότι είναι αυτοδίκαια εγκεκριμένοι.

### **Απάντηση:**

Όχι, οι επιμετρήσεις και οι σχετικοί λογαριασμοί δεν θεωρούνται αυτοδίκαια εγκεκριμένοι εντός των επτά (7) ημερών, ανεξάρτητα με το εάν έχουν επισημανθεί από τον PMD ή την ΟΛΠ Α.Ε., ότι περιέχουν λάθη, ασάφειες ή ανακρίβειες.

### **Ερώτηση 7<sup>η</sup> :**

Σύμφωνα με το σχέδιο «ΜΕΙΟ-00-FIN-CVL-PMD-DWG-003-00» ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΡΜΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ το σύνολο της επιφάνεια των νέων δαπέδων είναι τάξεως των

104.284 μ2. Η τρίτη (3) παράγραφο του άρθρου 2 του τεύχους της Τεχνικής Περιγραφής αναγράφει:

«..... ο χερσαίος χώρος των επιστρώσεων διαμορφώνεται με τις κατάλληλες στρώσεις βάσης/υπόβασης οδοστρωσίας από θραυστά αδρανή υλικά, συμπτυκνωμένου πάχους 0,15cm έκαστη »

Η ανωτέρω μάλιστα τεχνική περιγραφή αποτυπώνεται και στις τυπικές τομές κατασκευή της μελέτης του έργου που περιλαμβάνονται στα σχέδια που μας έχουν προσκομισθεί.

Υπολογίζοντας όμως την ποσότητα σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν ανωτέρω, έχουμε ανά εργασία ποσότητα:  $104.284 \mu^2 \times 0,15 \mu = 15.642,60 \mu^3$ ,

Η ποσότητα αυτή υπερβαίνει κατά πολύ την ποσότητα των  $5.279,53 \mu^3$  των σχετικών εργασιών των άρθρων 30° «Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους» και 31° «Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους» του τεύχους του προϋπολογισμού Υποβολής Προσφορών.

Παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε την ορθότητα της ποσότητας των  $15.642,60 \mu^3$  των άρθρων 30° και 31° και να διορθωθεί σχετικά ο Προϋπολογισμός Υποβολής Προσφορών. Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης παρακαλούμε όπως προσδιορίσετε μας την ορθή ποσότητα των ανωτέρω άρθρων που θα ληφθούν υπόψη στην Οικονομική Προσφοράς μας.

### **Απάντηση:**

Διευκρινίζεται ότι βάση και υπόβαση διαστρώνεται στο νέο τμήμα της επέκτασης, 35 στρεμμάτων περίπου.

### **Ερώτηση 8<sup>η</sup> :**

Η περίπτωση β του άρθρου 14.8 της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος αναφέρει:

«... ..β. ποσοστό 5% που θα παραμένει στα χέρια του Εργοδότη ως επιπλέον εγγύηση καλής εκτέλεσης και για την καλή λειτουργία του Έργου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 14.8 »

Το άρθρο 15 του τεύχους της Ε.Σ.Υ. αναφέρει:

«.....Σε κάθε πιστοποίηση θα γίνεται απομείωση της προκαταβολής σε ποσοστό 5% και παρακράτηση ποσοστού 10% για την καλή εκτέλεση των εργασιών η οποία αποδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο σχετικό άρθρο της σύμβασης ».

Παρακαλούμε επιβεβαιώσετε ότι το ποσοστό της παρακράτησης ως επιπλέον εγγύηση για την καλής εκτέλεσης και για την καλή λειτουργία του Έργου, είναι 5%.

### **Απάντηση:**

Έχει απαντηθεί στις διευκρινήσεις Νο4 οι οποίες έχουν ήδη αναρτηθεί.

### **Ερώτηση 9<sup>η</sup> :**

Στην από 21\_1\_21 ηλεκτρονική αλληλογραφία που μας ενημερώσατε για την παραλαβή των τευχών του Διαγωνισμού, είχατε αναφέρει :

\*Σημειώνεται ότι το τεύχος της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (ΕΣΥ) του έργου θα επικαιροποιηθεί προκειμένου να συμπεριλάβει, μεταξύ άλλων, τυχόν απαιτήσεις που προκύπτουν από την έκδοση και δημοσίευση της νέας ΑΕΠΟ. Η τελευταία είναι άμεσα διαθέσιμη στους συμμετέχοντες που θα πρέπει να λάβουν υπόψη το περιεχόμενό της κατά τη σύνταξη της προσφοράς τους. Το επικαιροποιημένο τεύχος της ΕΣΥ δεν θα φέρει καμία περαιτέρω αλλαγή στη συμβατική σχέση μεταξύ ΟΛΠ και εργολάβου.

Στην από 16/2/21 Διευκρίνιση 3 αναφέρατε:

Απάντηση 8:

Διευκρινίζεται ότι κατά πάγια τακτικής της ΟΛΠ Α.Ε. και όλων των υπηρεσιών, στους Διαγωνιζόμενους Αναδόχους δίνονται σχέδια ηλεκτρονικά σε αρχείο .pdf ή σε έντυπη μορφή

και όχι σε επεξεργάσιμη μορφή. Επίσης, δε δίδονται αναλυτικές προμετρήσεις. Παρατίθενται τα Παραρτήματα της Γεωτεχνικής Έρευνας.

Δεδομένου ότι έως σήμερα δεν έχουμε παραλάβει την νέα επικαιροποιημένη Ε.Σ.Υ και ούτε τα «Παραρτήματα της Γεωτεχνικής Έρευνας» καθώς και του ότι η μη προσκόμιση των σχεδίων σε ψηφιακή επεξεργάσιμη μορφή και των προμετρήσεων προϋποθέτει ένα μεγάλο διάστημα για τον έλεγχο των ποσοτήτων της Μελέτης του έργου, παρακαλούμε όπως δοθεί παράταση έως 22/3/21

### **Απάντηση:**

- I. Το τεύχος της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (ΕΣΥ) του έργου θα επικαιροποιηθεί προκειμένου να συμπεριλάβει, μεταξύ άλλων, τυχόν απαιτήσεις που προκύπτουν από την έκδοση και δημοσίευση της νέας ΑΕΠΟ.  
Η ΕΣΥ που ήδη δόθηκε στους υποψηφίους είναι αυτή που θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους οι συμμετέχοντες κατά τη σύνταξη της προσφοράς τους. Το επικαιροποιημένο τεύχος της ΕΣΥ δεν θα φέρει καμία περαιτέρω αλλαγή στη συμβατική σχέση μεταξύ ΟΛΠ και εργολάβου
- II. Τα παραρτήματα της γεωτεχνικής μελέτης έχουν υποβληθεί στην ΟΛΠ Α.Ε. με το υπ' αριθ. Πρωτ. 1503/09-02-2021 (ερώτημα 8 στο Νο 3 αίτημα για διευκρινήσεις).
- III. Δεν εγκρίνεται χορήγηση άλλης παράτασης. Διευκρινίζεται ότι σε όλους τους Διαγωνισμούς δεν έχουν δοθεί σχέδια σε επεξεργάσιμη μορφή ούτε αναλυτικές προμετρήσεις.

### **Ερώτηση 10<sup>η</sup>**

Στην Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής υπάρχει το συγκεκριμένο απόσπασμα «....., για την συμμετοχή της / τους στον διενεργούμενο διαγωνισμό του ΟΛΠ Α.Ε. για την ....., σύμφωνα με την υπ' αρ. ..../..... Πρόσκληση Ενδιαφέροντος της ΟΛΠ Α.Ε. ....»».

Όμως στο τεύχος της Πρόσκληση Ενδιαφέροντος της ΟΛΠ Α.Ε., δεν υπάρχει αριθμός πρόσκλησης παρά μόνο η ημερομηνία 30/12/2020. Θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ο αρ. έγκρισης των τευχών, δηλαδή ο αρ. 153/16-6-20 απόφαση ΟΛΠ Α.Ε;

### **Απάντηση:**

Σας ενημερώνουμε ότι δύναται να χρησιμοποιηθεί ο αριθμός έγκρισης των τευχών, δηλαδή ο αριθμός 153/16-6-20 απόφαση ΟΛΠ Α.Ε.

Παρακαλούμε όπως επισκέπτεσθε την ιστοσελίδα του ΟΛΠ ΑΕ για να λάβετε γνώση, καθώς και τυχόν διευκρινίσεων του διαγωνισμού.