

Πειραιάς, 09/04//2021

**ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ για τον διαγωνισμό  
«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΕΣΧΑΡΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ  
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ Σ.ΕΜΠΟ»,**

**ΕΡΩΤΗΣΗ 1**

- 1) Παρακαλώ να μας ενημερώσετε για τις διαστάσεις των οχαρών υδροσυλλογής ανά τεμάχιο (πλάτος X μήκος).

**ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1**

Το ονομαστικό πλάτος των οχαρών υδροσυλλογής είναι 55cm. Για το συνολικό τους μήκος ανατρέξτε στο έντυπο οικονομικής προσφοράς.

**ΕΡΩΤΗΣΗ 2**

- 2) Παρακαλώ να μας ενημερώσετε αν η επιφάνεια της εποξειδικής βαφής θα είναι λεία ή αντιολισθηρή.

**ΑΠΑΝΤΗΣΗ 2**

Λόγω της χρήσης του χώρου, η επιφάνεια της εποξειδικής βαφής ενδείκνυται να είναι αντιολισθηρή.

**ΕΡΩΤΗΣΗ 3**

Παρακαλώ να μας διευκρινίσετε τα κάτωθι.

- ο Το ποσοστό % τοις εκατό των ρύσεων που απαιτούνται σε σχέση με την χρήση του χώρου.

Η ελάχιστη κλίση που απαιτείται για την απορροή των υδάτων προς το κανάλι υδροσυλλογής είναι 2%.

- ο Το υπάρχων δάπεδο τι πάχος έχει; Είναι οπλισμένο;  
Το υπάρχον δάπεδο έχει πάχος άνω των 30cm και θα αντιμετωπιστεί ως οπλισμένο.
- ο Επαρκεί το πάχος σε συνδυασμό με τις απαιτούμενες ρύσεις για την διατήρηση κάποιου τμήματος.
- ο Σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή κάποιο τμήμα διατηρείται, στον προϋπολογισμό όμως φαίνεται με βάση τα μ2 ότι γίνεται πλήρης αποξήλωση.

Όπως αναφέρεται ρητά στην τεχνική περιγραφή «...θα γίνει έγχυση σκυροδέματος C30/37 ελαχίστου πάχους 15 εκατοστών». Κατά συνέπεια, κανένα τμήμα του υπάρχοντος δαπέδου δε δύναται να διατηρηθεί, και θα αποξηλωθεί στο σύνολό του, προκειμένου να επιτευχθεί το ελάχιστο απαιτούμενο πάχος του νέου δαπέδου.

Παρακαλούμε όπως επισκέπτεσθε συχνά την ιστοσελίδα του ΟΛΠ, για να λάβετε γνώση και τυχόν άλλων διευκρινίσεων που έχουν εκδοθεί για άλλα ζητήματα του διαγωνισμού