

Πειραιάς, 01/12/2021

### **ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ**

Διαγωνισμού για την προμήθεια Πετρελαίου Κίνησης, Αμόλυβδης Βενζίνης και Πετρελαίου Θέρμανσης για τις ανάγκες του ΟΛΠ

#### **ΕΡΩΤΗΣΗ 1:**

*Παρακαλώ διευκρινίστε*

*Εφόσον ισχύει η απάντηση Νο 7 τότε δεν ισχύει η απάντηση στο Νο 8*

#### **ΕΡΩΤΗΣΗ 7:**

2.1. ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ. Α. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ – DIESEL ..... Επίσης για πρόληψη και αποφυγή βλαβών (μυκητολάσπη) στα Η/Ζ στο πετρέλαιο κίνησης να μπαίνει πρόσθετο ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟ ΑΝΤΙΜΥΚΗΤΙΑΚΟ –ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ..... Πως θα διασφαλίσετε ότι μπαίνει αντιμυκητιακό και στην πρέπουσα αναλογία; Αν το χημικό πρόσθετο είναι κατάλληλο για αυτή την προστασία; Σας αρκεί μία απλή βεβαίωση όπως ζητάτε; Μπορώ να σας δώσω τιμή για απλό πετρέλαιο και με μία βεβαίωση ότι θα ρίχνω αντιμυκητιακό. Είστε οκ;

Γιατί δεν ζητάτε από τους συμμετέχοντες να αναφέρουν συγκεκριμένο τύπο πετρελαίου που προσφέρει ο καθένας και τα επίσημα marketing claims του προϊόντος;

#### **ΑΠΑΝΤΗΣΗ 7:**

Κατόπιν αξιολόγησης του σχολίου, διευκρινίζεται ότι η προμήθεια θα αφορά σε καύσιμο Diesel χωρίς αντιμυκητιακό

#### **ΕΡΩΤΗΣΗ 8:**

Η προμήθεια πετρελαίου κίνησης με αντιμυκητιακή προστασία αφορά μέρος μόνο της συνολικής ζητούμενης ποσότητας πετρελαίου κίνησης ή το σύνολο της ποσότητας;

#### **ΑΠΑΝΤΗΣΗ 8:**

Στο σύνολο.

#### **ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1:**

Διευκρινίζεται ότι η ερώτηση/ απάντηση 8 δεν έχει ισχύ.

*Παρακαλούμε όπως επισκέπτεσθε συχνά την ιστοσελίδα του ΟΛΠ, για να λάβετε γνώση και τυχόν άλλων διευκρινίσεων που έχουν εκδοθεί για άλλα ζητήματα του διαγωνισμού*