

Πειραιάς, 10/4/2025

PROVISION OF TENDER CLARIFICATIONS

Subject: MAINTENANCE, REPAIR AND SUPERVISION OF AIR CONDITIONING UNITS ON GANTRY CRANES, HARBOR CRANES AND OTHER FACILITIES OF PPA S.A.

The interested parties are kindly requested to refer to all the clarifications and any additional information published by PPA S.A. regarding the present tender. Therefore, please visit PPA S.A.'s website regularly to be informed about the latest information concerning the present tender.

The present reply constitutes an integral part of the Call

Question 1:

.....παρακαλούμε όπως μας γνωστοποιήσετε τον προϋπολογισμό του έργου.....

Answer 1:

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι δεν προβλέπεται η δημοσιοποίηση του εν λόγω στοιχείου.

Question 2:

.....μπορούμε να υποβάλουμε έως Παρασκευή 25 Απριλίου 2025, ώρα 15:00 μ.μ. όπως γράφετε στο mail που αποστείλατε ή έως τη Τρίτη, 17 Απριλίου 2025 και ώρα 12:00 όπως αναφέρει η πρόσκληση;.....

Answer 2:

Η υποβολή μπορεί να πραγματοποιηθεί έως και την **Παρασκευή, 25 Απριλίου 2025 και ώρα 15:00** (Έχει ήδη γίνει η αντίστοιχη διόρθωση στο τεύχος, ώστε να αποτυπώνεται ορθά η προθεσμία)

Question 3:

.....Σχετικά με την εγγύηση συμμετοχής, εκτός από το αποδεικτικό κατάθεσης χρειάζεστε κάποιο άλλο έγγραφο;.....

Answer 3:

Σας ενημερώνουμε ότι, πέραν του αποδεικτικού κατάθεσης, δεν απαιτείται η προσκόμιση κάποιου άλλου εγγράφου.

Question 4:

..... Η εγγυητική καλής εκτέλεσης θα σας δοθεί από μας αφού μας επιλέξετε ως ανάδοχο;.....

Answer 4:

Απαιτείται Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης για τη σωστή υλοποίηση της παρεχόμενης υπηρεσίας, σύμφωνα με τους συμφωνηθέντες όρους, κατά την υπογραφή της Σύμβασης από τον Ανάδοχο.

Question 5:

.....Στις εργασίες που αναφέρετε για την συντήρηση του εξοπλισμού, λέτε συμπλήρωση ψυκτικού μέσου, όπου χρειάζεται. Αρχικά θέλω να μου πείτε αν η εργασία και το ψυκτικό μέσο έχουν επιπλέον κόστος ή συμπεριλαμβάνονται μέσα στο κόστος της σύμβασης. Επίσης βάσει F-GAS δεν προβλέπεται να γίνεται απλά πλήρωση με φρέον. Πρέπει να γίνεται εύρεση και αποκατάσταση διαρροής πρώτα και μετά πλήρωση με φρέον.....

Answer 5:

Η συμπλήρωση του ψυκτικού μέσου συγκαταλέγεται στις βλάβες του εκάστοτε μηχανήματος. Άρα η χρέωση θα είναι ξεχωριστή και δεν θα συμπεριλαμβάνεται στο κόστος Τακτικής Συντήρησης των Κλιματιστικών Μονάδων και θα υποβάλλεται μετά την διαπίστωσή σας, είτε στις προγραμματισμένες συντηρήσεις, είτε μετά από έλεγχο με τη δυνατότητα να υποβληθεί προσφορά εκτός της παρούσας σύμβασης η οποία θα αξιολογηθεί από τον ΟΛΠ Α.Ε.